

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

OiB ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK **OiB-Richtlinie 6**
Ausgabe: Mai 2023

BEZEICHNUNG Ottakringerstraße 73, 1160 Wien

Gebäude(-teil) EG
Nutzungsprofil Verkaufsstätten
Straße Ottakringerstraße 73
PLZ/Ort 1160 Wien-Ottakring
Grundstücksnr. 1019

Umsetzungsstand Ist-Zustand

Baujahr 1863
Letzte Veränderung
Katastralgemeinde Ottakring
KG-Nr. 1405
Seehöhe 215 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

	HWB _{Ref,SK}	PEB _{SK}	CO _{2eq,SK}	f _{GEE,SK}
A++				
A+				
A				
B				
C				
D				D
E	E			
F		F	F	
G				

HWB_{Ref}: Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der **Kühlbedarf** ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim **Befeuchtungsenergiebedarf** wird der allfällige Energiebedarf zur Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim **Kühlenergiebedarf** werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

RK: Das **Referenzklima** ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennzahlen.

BelEB: Der **Beleuchtungsenergiebedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OiB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2018-01 – 2021-12, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

BSB: Der **Betriebsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht der Hälfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils allfälligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{ern}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{n.ern}) Anteil auf.

CO_{2eq}: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden **äquivalenten Kohlendioxidemissionen** (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das **Standortklima** ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

GEBÄUDEKENNDATEN

GEBÄUDEKENNDATEN				EA-Art:	
Brutto-Grundfläche (BGF)	472,7 m ²	Heiztage	311 d	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Bezugsfläche (BF)	378,1 m ²	Heizgradtage	3 689 Kd	Solarthermie	- m ²
Brutto-Volumen (V _B)	1 536,1 m ³	Klimaregion	N	Photovoltaik	- kWp
Gebäude-Hüllfläche (A)	736,6 m ²	Norm-Außentemperatur	-11,2 °C	Stromspeicher	-
Kompaktheit (A/V)	0,48 1/m	Soll-Innentemperatur	22,0 °C	WW-WB-System (primär)	
charakteristische Länge (lc)	2,09 m	mittlerer U-Wert	1,10 W/m ² K	WW-WB-System (sekundär, opt.)	
Teil-BGF	- m ²	LEK _T -Wert	80,61	RH-WB-System (primär)	
Teil-BF	- m ²	Bauweise	schwer	RH-WB-System (sekundär, opt.)	
Teil-V _B	- m ³			Kältebereitstellungs-System	

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse

Referenz-Heizwärmebedarf	HWB _{Ref,RK} = 145,5 kWh/m ² a
Außeninduzierter Kühlbedarf	KB [*] _{RK} = 0,0 kWh/m ³ a
Endenergiebedarf	EEB _{RK} = 289,1 kWh/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	f _{GEE,RK} = 2,30

Heizwärmebedarf	HWB _{RK} = 148,8 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf n.ern. für RH+WW+Bel	PEB _{HEB+BelEB,n.ern.,RK} = 294,5 kWh/m ² a

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	Q _{h,Ref,SK} = 77 497 kWh/a	HWB _{Ref,SK} = 164,0 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	Q _{h,SK} = 79 965 kWh/a	HWB _{SK} = 169,2 kWh/m ² a
Warmwasserwärmebedarf	Q _{tw} = 2 397 kWh/a	WWWB = 5,1 kWh/m ² a
Heizenergiebedarf	Q _{HEB,SK} = 120 548 kWh/a	HEB _{SK} = 255,0 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Warmwasser		e _{AWZ,WW} = 4,88
Energieaufwandszahl Raumheizung		e _{AWZ,RH} = 1,40
Energieaufwandszahl Heizen		e _{AWZ,H} = 1,51
Betriebsstrombedarf	Q _{BSB} = 2 335 kWh/a	BSB = 4,9 kWh/m ² a
Kühlbedarf	Q _{KB,SK} = 10 546 kWh/a	KB _{SK} = 22,3 kWh/m ² a
Kühlenergiebedarf	Q _{KEB,SK} = - kWh/a	KEB _{SK} = - kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Kühlen		e _{AWZ,K} = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf	Q _{BefEB,SK} = - kWh/a	BefEB _{SK} = - kWh/m ² a
Beleuchtungsenergiebedarf	Q _{BelEB} = 26 866 kWh/a	BelEB = 56,8 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	Q _{EEB,SK} = 149 749 kWh/a	EEB _{SK} = 316,8 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	Q _{PEB,SK} = 184 500 kWh/a	PEB _{SK} = 390,4 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	Q _{PEBn.ern.,SK} = 155 435 kWh/a	PEB _{n.ern.,SK} = 328,9 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	Q _{PEBer.,SK} = 29 065 kWh/a	PEB _{er.,SK} = 61,5 kWh/m ² a
äquivalente Kohlendioxidemissionen	Q _{CO2eq,SK} = 28 751 kg/a	CO _{2eq,SK} = 60,8 kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor		f _{GEE,SK} = 2,32
Photovoltaik-Export	Q _{PVE,SK} = - kWh/a	PVE _{EXPORT,SK} = - kWh/m ² a

ERSTELLT

GWR-Zahl		ErstellerIn	TBW GmbH Gewerbepark Haag 3, 3250 Wieselburg
Ausstellungsdatum	24.03.2025	Unterschrift	
Gültigkeitsdatum	23.03.2035		
Geschäftszahl			

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWB_{Ref,SK} 164 **f_{GEE,SK} 2,32**

Gebäudedaten

Brutto-Grundfläche BGF	473 m ²	charakteristische Länge l _c	2,09 m
Konditioniertes Brutto-Volumen	1 536 m ³	Kompaktheit A _B / V _B	0,48 m ⁻¹
Gebäudehüllfläche A _B	737 m ²		

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten:	Lt. Besichtigung
Bauphysikalische Daten:	Lt. Besichtigung
Haustechnik Daten:	Lt. Besichtigung

Haustechniksystem

Raumheizung:	Flüssiger oder gasförmiger Brennstoff (Gas)
Warmwasser	Kombiniert mit Raumheizung
Lüftung:	Fensterlüftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: **GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at**

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:

ON B 8110-1 / ON B 8110-2 / ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Mai 2023

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

Projektanmerkungen

Ottakringerstraße 73, 1160 Wien

Allgemein

Dieser Energieausweis wurde nach dem vereinfachten Verfahren nach den Richtlinien für EAVG Energieausweisvorlagegesetz berechnet und ist nicht zur Erlangung von Förderungen auf Landes- und Bundesebene geeignet. Für Förderungen ist ein Energieausweis im detaillierten Verfahren erforderlich.

Sie haben eine thermische Sanierung oder einen Umbau geplant?
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Sehr gerne beraten wir Sie unverbindlich über die wirtschaftlichsten Sanierungsmaßnahmen und über die möglichen Förderungen zu Ihrem Sanierungsprojekt.

Bei Bestandsgebäuden kann es mangels genauerer Unterlagen vorkommen, dass Bauteile, insbesondere Stärke und U-Werte abgeschätzt werden müssen. Die Berechnung dieses Energieausweises erfolgte im vereinfachten Verfahren auf Basis zur Verfügung gestellter Unterlagen bzw. nach Default Werten OIB Richtlinie 6, Energieeinsparung und Wärmeschutz.

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Energieausweis ausgewiesenen energetischen Kennzahlen Normverbrauchswerte darstellen. Die Angaben zu diesen Werten lassen keine endgültigen Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch zu, da dieser aus dem tatsächlichen Nutzerverhalten und aus standortbedingten klimatischen Besonderheiten und Unstetigkeiten des Jahreszeitklima resultiert.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen daher ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

Bauteile

Die Wärmeübergangswiderstände der Bauteile wurden aus dem vorliegenden Energieausweis mit der Bezeichnung "Ottakringerstraße 73, Mehrfamilienhäuser" vom 12.09.2012, ausgestellt von "Ingenieurbüro Otto Köck" übernommen.

Jänner

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf $Q_{\text{HEB},n} = 21\,198,45 \text{ kWh/M}$

Heizwärmebedarf - HWB

Transmissionswärmeverluste	Q_T	=	13 569,86 kWh/M	
Lüftungswärmeverluste	Q_V	=	4 519,50 kWh/M	
Wärmeverluste	Q_l	=	18 089,36 kWh/M	
Solare Wärmegewinne	Q_s	=	229,54 kWh/M	Ausnutzungsgrad
Innere Wärmegewinne	Q_i	=	2 466,33 kWh/M	$\eta_h = 1,00$
Wärmegewinne	Q_g	=	2 695,87 kWh/M	
Heizwärmebedarf	Q_h	=	15 112,66 kWh/M	

Warmwasserbereitung - WWB

Warmwasserwärmebedarf (WWWB)	Q_{tw}	=	102,09 kWh/M
Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{\text{TW,WA}}$	=	5,93 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{\text{TW,WV}}$	=	238,86 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{\text{TW,beh}}$	=	142,07 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{\text{TW,WS}}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{\text{kom,WB},n}$	=	108,49 kWh/M
Hilfsenergiebedarf	$Q_{\text{TW,HE}}$	=	43,27 kWh/M

Verluste Warmwasser $Q_{\text{TW}} = 353,28 \text{ kWh/M}$

HEB Warmwasser $Q_{\text{HEB,TW}} = 889,12 \text{ kWh/M}$

Raumheizung - RH

Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{\text{H,WA}}$	=	170,67 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{\text{H,WV}}$	=	2 090,68 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{\text{H,beh}}$	=	2 261,35 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{\text{H,WS}}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{\text{kom,WB},n}$	=	2 467,29 kWh/M

Monatliche Auswertung
Ottakringerstraße 73, 1160 Wien

Hilfsenergiebedarf	$Q_{H,HE}$	=	45,86 kWh/M
--------------------	------------	---	-------------

Verluste Raumheizung	Q_H	=	4 728,64 kWh/M
-----------------------------	-------------------------	----------	-----------------------

HEB Raumheizung	$Q_{HEB,H}$	=	20 220,20 kWh/M
------------------------	-------------------------------	----------	------------------------

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	2 208 kWh/M
-------------	-------------	---	-------------

Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	139 kWh/M
---------------------	--------------	---	-----------

Februar

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf $Q_{HEB,n} = 17\,257,44$ kWh/M

Heizwärmebedarf - HWB

Transmissionswärmeverluste	Q_T	=	11 303,75 kWh/M	
Lüftungswärmeverluste	Q_V	=	3 705,00 kWh/M	
Wärmeverluste	Q_l	=	15 008,75 kWh/M	
Solare Warmegewinne	Q_s	=	391,61 kWh/M	Ausnutzungsgrad
Innere Warmegewinne	Q_i	=	2 211,25 kWh/M	$\eta_h = 1,00$
Warmegewinne	Q_g	=	2 602,86 kWh/M	
Heizwärmebedarf	Q_h	=	12 158,44 kWh/M	

Warmwasserbereitung - WWB

Warmwasserwärmebedarf (WWWB)	Q_{tw}	=	90,75 kWh/M
Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{TW,WA}$	=	5,27 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{TW,WV}$	=	210,70 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{TW,beh}$	=	126,29 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{TW,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Warmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	97,39 kWh/M
Hilfsenergiebedarf	$Q_{TW,HE}$	=	39,08 kWh/M

Verluste Warmwasser Q_{TW} **313,36 kWh/M**

HEB Warmwasser $Q_{HEB,TW}$ **788,67 kWh/M**

Raumheizung - RH

Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{H,WA}$	=	154,15 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{H,WV}$	=	1 751,26 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{H,beh}$	=	1 905,41 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{H,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Warmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	2 024,20 kWh/M

Monatliche Auswertung
Ottakringerstraße 73, 1160 Wien

Hilfsenergiebedarf	$Q_{H,HE}$	=	37,18 kWh/M
--------------------	------------	---	-------------

Verluste Raumheizung	Q_H	=	3 929,61 kWh/M
-----------------------------	-------------------------	----------	-----------------------

HEB Raumheizung	$Q_{HEB,H}$	=	16 392,51 kWh/M
------------------------	-------------------------------	----------	------------------------

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	1 851 kWh/M
-------------	-------------	---	-------------

Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	123 kWh/M
---------------------	--------------	---	-----------

März

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf $Q_{HEB,n} = 14\,695,22 \text{ kWh/M}$

Heizwärmebedarf - HWB

Transmissionswärmeverluste	$Q_T = 9\,984,33 \text{ kWh/M}$	
Lüftungswärmeverluste	$Q_V = 3\,325,32 \text{ kWh/M}$	
Wärmeverluste	$Q_l = 13\,309,65 \text{ kWh/M}$	
Solare Wärmegewinne	$Q_s = 633,77 \text{ kWh/M}$	Ausnutzungsgrad
Innere Wärmegewinne	$Q_i = 2\,466,33 \text{ kWh/M}$	$\eta_h = 1,00$
Wärmegewinne	$Q_g = 3\,100,10 \text{ kWh/M}$	
Heizwärmebedarf	$Q_h = 9\,941,97 \text{ kWh/M}$	

Warmwasserbereitung - WWB

Warmwasserwärmebedarf (WWWB)	$Q_{tw} = 102,09 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{TW,WA} = 5,93 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{TW,WV} = 232,65 \text{ kWh/M}$
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{TW,beh} = 142,07 \text{ kWh/M}$
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{TW,WS} = 0,00 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n} = 113,04 \text{ kWh/M}$
Hilfsenergiebedarf	$Q_{TW,HE} = 43,27 \text{ kWh/M}$

Verluste Warmwasser $Q_{TW} = 351,62 \text{ kWh/M}$

HEB Warmwasser $Q_{HEB,TW} = 885,79 \text{ kWh/M}$

Raumheizung - RH

Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{H,WA} = 170,67 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{H,WV} = 1\,563,23 \text{ kWh/M}$
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{H,beh} = 1\,733,90 \text{ kWh/M}$
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{H,WS} = 0,00 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n} = 1\,752,74 \text{ kWh/M}$

Monatliche Auswertung
Ottakringerstraße 73, 1160 Wien

Hilfsenergiebedarf	$Q_{H,HE}$	=	31,29 kWh/M
--------------------	------------	---	-------------

Verluste Raumheizung	Q_H	=	3 486,65 kWh/M
-----------------------------	-------------------------	----------	-----------------------

HEB Raumheizung	$Q_{HEB,H}$	=	13 734,88 kWh/M
------------------------	-------------------------------	----------	------------------------

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	1 657 kWh/M
-------------	-------------	---	-------------

Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	136 kWh/M
---------------------	--------------	---	-----------

April

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf $Q_{\text{HEB},n} = 9\,058,45 \text{ kWh/M}$

Heizwärmebedarf - HWB

Transmissionswärmeverluste	$Q_T = 6\,704,17 \text{ kWh/M}$	
Lüftungswärmeverluste	$Q_V = 2\,221,82 \text{ kWh/M}$	
Wärmeverluste	$Q_l = 8\,925,99 \text{ kWh/M}$	
Solare Wärmegewinne	$Q_s = 875,45 \text{ kWh/M}$	Ausnutzungsgrad
Innere Wärmegewinne	$Q_i = 2\,381,30 \text{ kWh/M}$	$\eta_h = 0,98$
Wärmegewinne	$Q_g = 3\,256,75 \text{ kWh/M}$	
Heizwärmebedarf	$Q_h = 5\,467,12 \text{ kWh/M}$	

Warmwasserbereitung - WWB

Warmwasserwärmebedarf (WWWB)	$Q_{\text{tw}} = 98,31 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{\text{TW,WA}} = 5,71 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{\text{TW,WV}} = 218,93 \text{ kWh/M}$
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{\text{TW,beh}} = 136,81 \text{ kWh/M}$
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{\text{TW,WS}} = 0,00 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{\text{kom,WB},n} = 117,82 \text{ kWh/M}$
Hilfsenergiebedarf	$Q_{\text{TW,HE}} = 41,87 \text{ kWh/M}$

Verluste Warmwasser $Q_{\text{TW}} = 342,46 \text{ kWh/M}$

HEB Warmwasser $Q_{\text{HEB,TW}} = 860,61 \text{ kWh/M}$

Raumheizung - RH

Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{\text{H,WA}} = 165,16 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{\text{H,WV}} = 1\,024,98 \text{ kWh/M}$
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{\text{H,beh}} = 1\,190,14 \text{ kWh/M}$
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{\text{H,WS}} = 0,00 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{\text{kom,WB},n} = 1\,113,98 \text{ kWh/M}$

Monatliche Auswertung
Ottakringerstraße 73, 1160 Wien

Hilfsenergiebedarf	$Q_{H,HE}$	=	18,78 kWh/M
--------------------	------------	---	-------------

Verluste Raumheizung	Q_H	=	2 304,12 kWh/M
-----------------------------	-------------------------	----------	-----------------------

HEB Raumheizung	$Q_{HEB,H}$	=	8 137,19 kWh/M
------------------------	-------------------------------	----------	-----------------------

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	1 087 kWh/M
-------------	-------------	---	-------------

Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	125 kWh/M
---------------------	--------------	---	-----------

Monatliche Auswertung
Ottakringerstraße 73, 1160 Wien

Mai

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf $Q_{HEB,n} = 5\,055,30 \text{ kWh/M}$

Heizwärmebedarf - HWB

Transmissionswärmeverluste	$Q_T = 4\,255,68 \text{ kWh/M}$	
Lüftungswärmeverluste	$Q_V = 1\,417,37 \text{ kWh/M}$	
Wärmeverluste	$Q_l = 5\,673,05 \text{ kWh/M}$	
Solare Warmegewinne	$Q_s = 1\,160,09 \text{ kWh/M}$	Ausnutzungsgrad $\eta_h = 0,90$
Innere Warmegewinne	$Q_i = 2\,466,33 \text{ kWh/M}$	
Warmegewinne	$Q_g = 3\,626,42 \text{ kWh/M}$	
Heizwärmebedarf	$Q_h = 2\,138,49 \text{ kWh/M}$	

Warmwasserbereitung - WWB

Warmwasserwärmebedarf (WWWB)	$Q_{tw} = 102,09 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{TW,WA} = 5,93 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{TW,WV} = 222,72 \text{ kWh/M}$
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{TW,beh} = 142,07 \text{ kWh/M}$
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{TW,WS} = 0,00 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n} = 149,08 \text{ kWh/M}$
Hilfsenergiebedarf	$Q_{TW,HE} = 43,27 \text{ kWh/M}$

Verluste Warmwasser $Q_{TW} = 377,73 \text{ kWh/M}$

HEB Warmwasser $Q_{HEB,TW} = 938,01 \text{ kWh/M}$

Raumheizung - RH

Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{H,WA} = 170,67 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{H,WV} = 535,46 \text{ kWh/M}$
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{H,beh} = 706,12 \text{ kWh/M}$
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{H,WS} = 0,00 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n} = 645,91 \text{ kWh/M}$

Monatliche Auswertung
Ottakringerstraße 73, 1160 Wien

Hilfsenergiebedarf	$Q_{H,HE}$	=	9,81 kWh/M
--------------------	------------	---	------------

Verluste Raumheizung	Q_H	=	1 352,04 kWh/M
-----------------------------	-------------------------	----------	-----------------------

HEB Raumheizung	$Q_{HEB,H}$	=	4 064,22 kWh/M
------------------------	-------------------------------	----------	-----------------------

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	572 kWh/M
-------------	-------------	---	-----------

Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	115 kWh/M
---------------------	--------------	---	-----------

Monatliche Auswertung
Ottakringerstraße 73, 1160 Wien

Juni

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf $Q_{HEB,n} = 1\,490,79 \text{ kWh/M}$

Heizwärmebedarf - HWB

Transmissionswärmeverluste	$Q_T = 2\,143,24 \text{ kWh/M}$	
Lüftungswärmeverluste	$Q_V = 710,29 \text{ kWh/M}$	
Wärmeverluste	$Q_l = 2\,853,52 \text{ kWh/M}$	
Solare Wärmegewinne	$Q_s = 1\,175,03 \text{ kWh/M}$	Ausnutzungsgrad
Innere Wärmegewinne	$Q_i = 2\,381,30 \text{ kWh/M}$	$\eta_h = 0,66$
Wärmegewinne	$Q_g = 3\,556,33 \text{ kWh/M}$	
Heizwärmebedarf	$Q_h = 129,56 \text{ kWh/M}$	

Warmwasserbereitung - WWB

Warmwasserwärmebedarf (WWWB)	$Q_{tw} = 98,31 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{TW,WA} = 5,71 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{TW,WV} = 211,07 \text{ kWh/M}$
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{TW,beh} = 136,81 \text{ kWh/M}$
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{TW,WS} = 0,00 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n} = 231,39 \text{ kWh/M}$
Hilfsenergiebedarf	$Q_{TW,HE} = 41,87 \text{ kWh/M}$

Verluste Warmwasser $Q_{TW} = 448,17 \text{ kWh/M}$

HEB Warmwasser $Q_{HEB,TW} = 1\,072,04 \text{ kWh/M}$

Raumheizung - RH

Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{H,WA} = 64,85 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{H,WV} = 0,00 \text{ kWh/M}$
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{H,beh} = 64,85 \text{ kWh/M}$
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{H,WS} = 0,00 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n} = 80,84 \text{ kWh/M}$

Monatliche Auswertung
Ottakringerstraße 73, 1160 Wien

Hilfsenergiebedarf	$Q_{H,HE}$	=	2,36 kWh/M
--------------------	------------	---	------------

Verluste Raumheizung	Q_H	=	145,68 kWh/M
-----------------------------	-------------------------	----------	---------------------

HEB Raumheizung	$Q_{HEB,H}$	=	374,51 kWh/M
------------------------	-------------------------------	----------	---------------------

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	37 kWh/M
-------------	-------------	---	----------

Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	79 kWh/M
---------------------	--------------	---	----------

Juli

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf $Q_{HEB,n} = 1\,144,59 \text{ kWh/M}$

Heizwärmebedarf - HWB

Transmissionswärmeverluste	$Q_T = 1\,067,51 \text{ kWh/M}$	
Lüftungswärmeverluste	$Q_V = 355,54 \text{ kWh/M}$	
Wärmeverluste	$Q_l = 1\,423,05 \text{ kWh/M}$	
Solare Wärmegewinne	$Q_s = 1\,183,22 \text{ kWh/M}$	Ausnutzungsgrad $\eta_h = 0,36$
Innere Wärmegewinne	$Q_i = 2\,466,33 \text{ kWh/M}$	
Wärmegewinne	$Q_g = 3\,649,55 \text{ kWh/M}$	
Heizwärmebedarf	$Q_h = 0,00 \text{ kWh/M}$	

Warmwasserbereitung - WWB

Warmwasserwärmebedarf (WWWB)	$Q_{tw} = 102,09 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{TW,WA} = 5,93 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{TW,WV} = 217,20 \text{ kWh/M}$
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{TW,beh} = 142,07 \text{ kWh/M}$
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{TW,WS} = 0,00 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n} = 235,35 \text{ kWh/M}$
Hilfsenergiebedarf	$Q_{TW,HE} = 43,27 \text{ kWh/M}$

Verluste Warmwasser $Q_{TW} = 458,48 \text{ kWh/M}$

HEB Warmwasser $Q_{HEB,TW} = 1\,099,51 \text{ kWh/M}$

Raumheizung - RH

Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{H,WA} = 0,00 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{H,WV} = 0,00 \text{ kWh/M}$
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{H,beh} = 0,00 \text{ kWh/M}$
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{H,WS} = 0,00 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n} = 0,00 \text{ kWh/M}$

Monatliche Auswertung
Ottakringerstraße 73, 1160 Wien

Hilfsenergiebedarf	$Q_{H,HE}$	=	1,81 kWh/M
--------------------	------------	---	------------

Verluste Raumheizung	Q_H	=	0,00 kWh/M
-----------------------------	-------------------------	----------	-------------------

HEB Raumheizung	$Q_{HEB,H}$	=	0,00 kWh/M
------------------------	-------------------------------	----------	-------------------

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	0 kWh/M
-------------	-------------	---	---------

Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	142 kWh/M
---------------------	--------------	---	-----------

August

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf $Q_{\text{HEB},n} = 1\,146,22 \text{ kWh/M}$

Heizwärmebedarf - HWB

Transmissionswärmeverluste	$Q_T = 1\,421,54 \text{ kWh/M}$	
Lüftungswärmeverluste	$Q_V = 473,45 \text{ kWh/M}$	
Wärmeverluste	$Q_l = 1\,894,99 \text{ kWh/M}$	
Solare Warmgewinne	$Q_s = 1\,028,49 \text{ kWh/M}$	Ausnutzungsgrad
Innere Warmgewinne	$Q_i = 2\,466,33 \text{ kWh/M}$	$\eta_h = 0,48$
Warmgewinne	$Q_g = 3\,494,82 \text{ kWh/M}$	
Heizwärmebedarf	$Q_h = 0,00 \text{ kWh/M}$	

Warmwasserbereitung - WWB

Warmwasserwärmebedarf (WWWB)	$Q_{\text{tw}} = 102,09 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{\text{TW,WA}} = 5,93 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{\text{TW,WV}} = 217,81 \text{ kWh/M}$
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{\text{TW,beh}} = 142,07 \text{ kWh/M}$
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{\text{TW,WS}} = 0,00 \text{ kWh/M}$
Verluste der Warmwasserbereitstellung	$Q_{\text{kom,WB},n} = 235,55 \text{ kWh/M}$
Hilfsenergiebedarf	$Q_{\text{TW,HE}} = 43,27 \text{ kWh/M}$

Verluste Warmwasser $Q_{\text{TW}} = 459,29 \text{ kWh/M}$

HEB Warmwasser $Q_{\text{HEB,TW}} = 1\,101,14 \text{ kWh/M}$

Raumheizung - RH

Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{\text{H,WA}} = 0,00 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{\text{H,WV}} = 0,00 \text{ kWh/M}$
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{\text{H,beh}} = 0,00 \text{ kWh/M}$
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{\text{H,WS}} = 0,00 \text{ kWh/M}$
Verluste der Warmwasserbereitstellung	$Q_{\text{kom,WB},n} = 0,00 \text{ kWh/M}$

Monatliche Auswertung
Ottakringerstraße 73, 1160 Wien

Hilfsenergiebedarf	$Q_{H,HE}$	=	1,81 kWh/M
--------------------	------------	---	------------

Verluste Raumheizung	Q_H	=	0,00 kWh/M
-----------------------------	-------------------------	----------	-------------------

HEB Raumheizung	$Q_{HEB,H}$	=	0,00 kWh/M
------------------------	-------------------------------	----------	-------------------

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	0 kWh/M
-------------	-------------	---	---------

Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	142 kWh/M
---------------------	--------------	---	-----------

September

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf $Q_{\text{HEB},n} = 4\,123,75 \text{ kWh/M}$

Heizwärmebedarf - HWB

Transmissionswärmeverluste	$Q_T = 3\,565,32 \text{ kWh/M}$	
Lüftungswärmeverluste	$Q_V = 1\,181,58 \text{ kWh/M}$	
Wärmeverluste	$Q_l = 4\,746,89 \text{ kWh/M}$	
Solare Wärmegewinne	$Q_s = 757,79 \text{ kWh/M}$	Ausnutzungsgrad
Innere Wärmegewinne	$Q_i = 2\,381,30 \text{ kWh/M}$	$\eta_h = 0,89$
Wärmegewinne	$Q_g = 3\,139,09 \text{ kWh/M}$	
Heizwärmebedarf	$Q_h = 1\,584,52 \text{ kWh/M}$	

Warmwasserbereitung - WWB

Warmwasserwärmebedarf (WWWB)	$Q_{\text{tw}} = 98,31 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{\text{TW,WA}} = 5,71 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{\text{TW,WV}} = 213,52 \text{ kWh/M}$
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{\text{TW,beh}} = 136,81 \text{ kWh/M}$
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{\text{TW,WS}} = 0,00 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{\text{kom,WB},n} = 150,72 \text{ kWh/M}$
Hilfsenergiebedarf	$Q_{\text{TW,HE}} = 41,87 \text{ kWh/M}$

Verluste Warmwasser $Q_{\text{TW}} = 369,95 \text{ kWh/M}$

HEB Warmwasser $Q_{\text{HEB,TW}} = 915,59 \text{ kWh/M}$

Raumheizung - RH

Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{\text{H,WA}} = 154,22 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{\text{H,WV}} = 411,94 \text{ kWh/M}$
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{\text{H,beh}} = 566,16 \text{ kWh/M}$
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{\text{H,WS}} = 0,00 \text{ kWh/M}$
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{\text{kom,WB},n} = 519,93 \text{ kWh/M}$

Monatliche Auswertung
Ottakringerstraße 73, 1160 Wien

Hilfsenergiebedarf	$Q_{H,HE}$	=	7,85 kWh/M
--------------------	------------	---	------------

Verluste Raumheizung	Q_H	=	1 086,09 kWh/M
-----------------------------	-------------------------	----------	-----------------------

HEB Raumheizung	$Q_{HEB,H}$	=	3 158,43 kWh/M
------------------------	-------------------------------	----------	-----------------------

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	450 kWh/M
-------------	-------------	---	-----------

Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	109 kWh/M
---------------------	--------------	---	-----------

Oktober

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf $Q_{HEB,n} = 10\,097,24 \text{ kWh/M}$

Heizwärmebedarf - HWB

Transmissionswärmeverluste	Q_T	=	7 133,38 kWh/M	
Lüftungswärmeverluste	Q_V	=	2 375,80 kWh/M	
Wärmeverluste	Q_l	=	9 509,17 kWh/M	
Solare Wärmegewinne	Q_s	=	504,61 kWh/M	Ausnutzungsgrad
Innere Wärmegewinne	Q_i	=	2 466,33 kWh/M	$\eta_h = 0,99$
Wärmegewinne	Q_g	=	2 970,94 kWh/M	
Heizwärmebedarf	Q_h	=	6 296,15 kWh/M	

Warmwasserbereitung - WWB

Warmwasserwärmebedarf (WWWB)	Q_{tw}	=	102,09 kWh/M
Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{TW,WA}$	=	5,93 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{TW,WV}$	=	227,71 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{TW,beh}$	=	142,07 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{TW,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	120,22 kWh/M
Hilfsenergiebedarf	$Q_{TW,HE}$	=	43,27 kWh/M

Verluste Warmwasser Q_{TW} **353,86 kWh/M**

HEB Warmwasser $Q_{HEB,TW}$ **890,28 kWh/M**

Raumheizung - RH

Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{H,WA}$	=	170,67 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{H,WV}$	=	1 122,20 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{H,beh}$	=	1 292,87 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{H,WS}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{kom,WB,n}$	=	1 234,63 kWh/M

Monatliche Auswertung
Ottakringerstraße 73, 1160 Wien

Hilfsenergiebedarf	$Q_{H,HE}$	=	21,04 kWh/M
--------------------	------------	---	-------------

Verluste Raumheizung	Q_H	=	2 527,50 kWh/M
-----------------------------	-------------------------	----------	-----------------------

HEB Raumheizung	$Q_{HEB,H}$	=	9 142,65 kWh/M
------------------------	-------------------------------	----------	-----------------------

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	1 200 kWh/M
-------------	-------------	---	-------------

Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	132 kWh/M
---------------------	--------------	---	-----------

November

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf $Q_{\text{HEB},n} = 15\,390,99 \text{ kWh/M}$

Heizwärmebedarf - HWB

Transmissionswärmeverluste	Q_T	=	10 127,84 kWh/M	
Lüftungswärmeverluste	Q_V	=	3 356,46 kWh/M	
Wärmeverluste	Q_l	=	13 484,30 kWh/M	
Solare Wärmegewinne	Q_s	=	245,72 kWh/M	Ausnutzungsgrad
Innere Wärmegewinne	Q_i	=	2 381,30 kWh/M	$\eta_h = 1,00$
Wärmegewinne	Q_g	=	2 627,03 kWh/M	
Heizwärmebedarf	Q_h	=	10 591,69 kWh/M	

Warmwasserbereitung - WWB

Warmwasserwärmebedarf (WWWB)	Q_{tw}	=	98,31 kWh/M
Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{\text{TW,WA}}$	=	5,71 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{\text{TW,WV}}$	=	224,83 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{\text{TW,beh}}$	=	136,81 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{\text{TW,WS}}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{\text{kom,WB},n}$	=	107,56 kWh/M
Hilfsenergiebedarf	$Q_{\text{TW,HE}}$	=	41,87 kWh/M

Verluste Warmwasser $Q_{\text{TW}} = 338,10 \text{ kWh/M}$

HEB Warmwasser $Q_{\text{HEB,TW}} = 851,89 \text{ kWh/M}$

Raumheizung - RH

Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{\text{H,WA}}$	=	165,16 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{\text{H,WV}}$	=	1 599,32 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{\text{H,beh}}$	=	1 764,48 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{\text{H,WS}}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{\text{kom,WB},n}$	=	1 826,19 kWh/M

Monatliche Auswertung
Ottakringerstraße 73, 1160 Wien

Hilfsenergiebedarf	$Q_{H,HE}$	=	32,90 kWh/M
--------------------	------------	---	-------------

Verluste Raumheizung	Q_H	=	3 590,67 kWh/M
-----------------------------	-------------------------	----------	-----------------------

HEB Raumheizung	$Q_{HEB,H}$	=	14 464,33 kWh/M
------------------------	-------------------------------	----------	------------------------

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	1 702 kWh/M
-------------	-------------	---	-------------

Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	132 kWh/M
---------------------	--------------	---	-----------

Dezember

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf $Q_{\text{HEB},n} = 19\,889,55 \text{ kWh/M}$

Heizwärmebedarf - HWB

Transmissionswärmeverluste	Q_T	=	12 759,22 kWh/M	
Lüftungswärmeverluste	Q_V	=	4 249,51 kWh/M	
Wärmeverluste	Q_l	=	17 008,73 kWh/M	
Solare Warmegewinne	Q_s	=	174,47 kWh/M	Ausnutzungsgrad
Innere Warmegewinne	Q_i	=	2 466,33 kWh/M	$\eta_h = 1,00$
Warmegewinne	Q_g	=	2 640,80 kWh/M	
Heizwärmebedarf	Q_h	=	14 087,56 kWh/M	

Warmwasserbereitung - WWB

Warmwasserwärmebedarf (WWWB)	Q_{tw}	=	102,09 kWh/M
Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{\text{TW,WA}}$	=	5,93 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{\text{TW,WV}}$	=	237,46 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{\text{TW,beh}}$	=	142,07 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{\text{TW,WS}}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{\text{kom,WB},n}$	=	109,06 kWh/M
Hilfsenergiebedarf	$Q_{\text{TW,HE}}$	=	43,27 kWh/M

Verluste Warmwasser $Q_{\text{TW}} = 352,45 \text{ kWh/M}$

HEB Warmwasser $Q_{\text{HEB,TW}} = 887,45 \text{ kWh/M}$

Raumheizung - RH

Verluste der Wärmeabgabe	$Q_{\text{H,WA}}$	=	170,67 kWh/M
Verluste der Wärmeverteilung	$Q_{\text{H,WV}}$	=	1 981,20 kWh/M
Zurückgewinnbare Verluste	$Q_{\text{H,beh}}$	=	2 151,87 kWh/M
Verluste des Wärmespeichers	$Q_{\text{H,WS}}$	=	0,00 kWh/M
Verluste der Wärmebereitstellung	$Q_{\text{kom,WB},n}$	=	2 324,63 kWh/M

Monatliche Auswertung
Ottakringerstraße 73, 1160 Wien

Hilfsenergiebedarf	$Q_{H,HE}$	=	42,92 kWh/M
--------------------	------------	---	-------------

Verluste Raumheizung	Q_H	=	4 476,49 kWh/M
-----------------------------	-------------------------	----------	-----------------------

HEB Raumheizung	$Q_{HEB,H}$	=	18 915,91 kWh/M
------------------------	-------------------------------	----------	------------------------

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	2 097 kWh/M
-------------	-------------	---	-------------

Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	138 kWh/M
---------------------	--------------	---	-----------