



Berechnung von Brandrauchentlüftung:  
 Liegenhaus+Aufzug  
 $12.20 \times 6.35 = 77.50 \text{ m}^2 \times 2\% = 1.55 \text{ m}^3$   
 Gewicht: LK 150\*150  
 LU 130\*130  
 Wirksamkeit: 1.69m > 1.55m?

**3.OBERGESCHOSS - EBENE 4**  
**2111 TRESORF - GWR1**