


Strom	Objektklasse	Leitung vermessen	Leitung nicht vermessen *	Farbe
1 kV Freileitung	ST NS-Freileitungsabschnitt			türkis
1 kV Kabel	ST NS-Kabelabschnitt			türkis
10 kV Freileitung (MSE4)	ST MS-Freileitungsabschnitt			grün
10 kV Kabel (MSE4)	ST MS-Kabelabschnitt			grün
30 kV Freileitung (MSE1)	ST MS-Freileitungsabschnitt			rot
30 kV Kabel (MSE1)	ST MS-Kabelabschnitt			rot
110 kV Freileitung (HSE3)	ST HS-Freileitungsabschnitt			orange
110 kV Kabel (HSE3)	ST HS-Kabelabschnitt			orange
HA-Kabel (privat)	ST NS-HA-Kabel			braun
HA-Kabel (Salzburg Netz GmbH)	ST NS-HA-Kabel			türkis

Wasser	Objektklasse	Leitung vermessen	Leitung nicht vermessen *	Farbe
Wasserleitungsabschnitt	WA Leitungsabschnitt			blau

Gas	Objektklasse	Leitung vermessen	Leitung nicht vermessen *	Farbe
ND- Gasleitung bis 100 mbar				gelb/schwarz
ND- Gasleitung über 100 mbar - 1 bar				gelb/schwarz
MD- Gasleitung über 1 bar - 4 bar				gelb/schwarz
HD- Gasleitung über 4 bar				gelb/schwarz

Fernwärme	Objektklasse	Leitung vermessen	Leitung nicht vermessen *	Farbe
Fernwärmekanal	FW Kanal (FW Anlagen)		keine	hellbraun
Dampfleitung (Pos. Reserve)	FW Rohrleitungsabschnitt			orange
Kondensatleitung (Pos. Kond.)	FW Rohrleitungsabschnitt			grün
WW-Rücklauf (Pos. RL)	FW Rohrleitungsabschnitt			dunkelblau
WW-Vorlauf (Pos. VL)	FW Rohrleitungsabschnitt			magenta
Pumpleitung (Pos. Reserve)	FW Rohrleitungsabschnitt			hellblau

Telekom	Objektklasse	Leitung vermessen	Leitung nicht vermessen *	Farbe
LWL-Leitungsabschnitt (Erdkabel)	ST FM-LWL-Leitungsabschnitt			magenta
LWL-Leitungsabschnitt (Freileitung)	ST FM-LWL-Leitungsabschnitt			magenta
FM-Leitungsabschnitt (Erdkabel)	ST FM-Leitungsabschnitt			magenta
FM-Leitungsabschnitt Freileitung)	ST FM-Leitungsabschnitt			magenta
KTV-Leitungsabschnitt (Erdkabel)	ST KTV-Leitungsabschnitt			magenta
KTV-Leitungsabschnitt (Erdkabel Privat)	ST KTV-Leitungsabschnitt			magenta
KTV-Leitungsabschnitt (Freileitung)	ST KTV-Leitungsabschnitt			magenta
STK-Leitungsabschnitt (Erdkabel)	ST STK-Leitungsabschnitt			magenta
STK-Leitungsabschnitt (Freileitung)	ST STK-Leitungsabschnitt			magenta
LWL- Leerrohr	ST FM-LWL-Leerrohr			magenta
Projekt Telekom (Ausgen. KTV-Ltg.)				magenta

Diverses	Objektklasse	Leitung vermessen	Leitung nicht vermessen *	Farbe
Fremdleitungen (immer Lage ungenau) **	Fremdleitung alle Sparten			dunkelbraun
Schutzrohr, Kabelschutzrohr				magenta
Kanal				grau
Leitungen/ Kabel außer Betrieb für alle Sparten und Leitungen		gleiche Ausprägung, nur generell schwarz	gleiche Ausprägung, nur generell schwarz	schwarz
Markierung Leitungserfassung in Arbeit				grün
Markierung Fehlerhafte Erfassung				rot
Auskunftsbereich	Darstellung als Trasse oder Fläche			hellorange

*** WICHTIG !!! Bei Leitungen "Leitung nicht vermessen" sind immer Suchschlitze erforderlich!**

**** Fremdleitungen** sind Leitungen, wo die Salzburg AG **nicht** der Leitungsträger ist.

Aus diesem Grund ist hier **immer** beim zuständigen Leitungsträger um exakte Lagepläne anzufragen !

Die Salzburg AG haftet hier nicht für die Lagerichtigkeit und die Aktualität der Leitungen auf den ausgegebenen Plänen !

KW-Einbauten Erweiterung Legende:

Strom:	GIS-Objektklasse	Leitung vermessen
Erdungen	ST Erdung	

Telekom:	GIS-Objektklasse	Symbol
Flutwellen-Alarmanlage	FWA-Funksender	
Flutwellen-Alarmanlage	FWA Typhon mit Antenne	

Wasser:	GIS-Objektklasse	Leitung vermessen	Leitung nicht vermessen	Farbe
KW Rohrleitung	WA Leitungsabschnitt			blau
KW Stollen	WA Leitungsabschnitt			blau

Diverse Symbole-Funktion:	Symbol in Betrieb:	Symbol stillgelegt:
Abflusspegel		
Grundwassermessstelle		
Wetterstation		
Pumpstation		
Wasserfassung		
Apparatekommer		
Wasserschloss		
Ausgleichsbecken		
Entsander		

Layerbeschreibung Salzburg AG - DXF	
Layername	Inhalt
M_ST_HS_FREILEITUNGSABSCHNITT□	Hochspannung Freileitung
M_ST_HS_KABELABSCHNITT	Hochspannung Kabel
M_ST_HS_KABELTEXT_B	Hochspannung Kabel Texte
M_ST_MS_FREILEITUNGSABSCHNITT	Mittelspannung Freileitung
M_ST_MS_KABELABSCHNITT	Mittelspannung Kabel
M_ST_MS_KABELTEXT_B	Mittelspannung Kabel Texte
M_ST_NS_FREILEITUNGSABSCHNITT	Niederspannung Freileitung
M_ST_NS_HA_FREILEITUNG	Niederspannung Hausanschluss Freileitung
M_ST_NS_KABELABSCHNITT	Niederspannung Kabel
M_ST_NS_KABELTEXT_B	Niederspannung Kabel Texte
M_ST_NS_HA_KABEL	Niederspannung Hausanschlusskabel
M_ST_NS_HA_KABELTEXT_B	Niederspannung Hausanschlusskabel Texte
M_ST_STATION□	Strom (Station)
M_ST_KABELBESCHRIFTUNG	Sonstige Kabelbeschriftung
M_GAS_DECKUNG	Gasleitung (Deckung)
M_GAS_LA	Gasleitung
M_GAS_LA_TEXT	Gas Texte
GAS_SCHUTZROHR	Gas Schutzrohr
GT_ST_KTV_LEITUNGSABSCHNITT	Kabelfernsehen
GT_ST_KTV_HAUSANSCHLUSS	Kabelfernsehen Hausanschlussleitung
GT_ST_KTV_LTGS_TEXT_B	Kabelfernsehen Texte
GT_ST_FM_LWL_LA□	Lichtwellenleiter□
M_ST_FM_LWL_LEERROHR	Lichtwellenleiter Leerrohr
M_ST_FM_LWL_TEXT_B	Lichtwellenleiter Texte
M_ST_FM_LEITUNGSABSCHNITT	Fernmeldeleitungen
M_ST_FM_LTGS_TEXT_B	Fernmeldeleitungen Texte
M_WA_DECKUNG□	Wasserleitung (Deckung)
M_WA_LA	Wasserleitung
M_WA_SCHUTZROHR	Wasserleitung Schutzrohr
M_WA_LA_TEXT	Wasserleitungsbeschriftung
GT_ST_STK_LEITUNGSABSCHNITT	Steuerkabel
GT_ST_STK_LTGS_TEXT_B	Steuerkabel Texte
IT_FW_KANAL□	Fernwärmekanal
IT_FW_ROHRLEITUNGSABSCHNITT	Fernwärme
IT_FW_RLA_TEXT	Fernwärme Texte
M_ST_SO_SCHUTZROHR	Sonstiges Schutzrohr
GT_NAT_GEBAEUDEWAND	Gebäude
ST_BL_KABELABSCHNITT	Beleuchtung