Energieausweis für Wohngebäude



OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019





BEZEICHNUNG	1210 Wie	n, Fahrbachgasse 12	Umsetzungsstand	Bestand
Gebäude(-teil)	Erdgescho	oss - 5.Obergeschoss	Baujahr	1973
Nutzungsprofil	Geschoßv	ohnbauten	Letzte Veränderung	2012
Straße	Fahrbach	gasse 12	Katastralgemeinde	Floridsdorf
PLZ/Ort	1210 Wien-Floridsdorf		KG-Nr.	1605
Grundstücksnr.	61/1		Seehöhe	164 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENE KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR j		OORTKLIMA-(SK	()-Bedingungen	
	$HWB_{Ref,SK}$	PEB _{SK}	CO _{2eq,SK}	$f_{GEE,SK}$
A ++				
A +				
A				
В				
С	C	C		C
D			D	
E				
F				
G				

 HWB_{Ref} : Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasser-wärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergien.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energie-kennzahlen

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Energieerträge und zusätzlich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{oee}: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Energieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{em}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{n,em}) Anteil auf.

CO_{2eq}: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden **äuqivaltenten**Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegebüber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 – 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Wohngebäude



OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019





GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche (BGF)	4.141,5 m²	Heiztage	262 d/a	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Bezugsfläche (BF)	3.313,2 m ²	Heizgradtage	3635 Kd/a	Solarthermie	
Brutto-Volumen (V _B)	11.324,6 m³	Klimaregion	N	Photovoltaik	
Gebäude-Hüllfläche (A)	3.415,8 m ²	Norm-Außentemperatur	-12,4 °C	Stromspeicher	
Kompaktheit (A/V)	0,30 1/m	Soll-Innentemperatur	22,0 °C	WW-WB-System (primär)	kombiniert mit RH
charakteristische Länge(I _c)	3,32 m	mittlerer U-Wert	1,13 W/m²K	WW-WB-System (sekundär, opt.)	-
Teil-BGF		LEK _T -WERT	63,85	RH-WB-System (primär)	Heizöl
Teil-BF		Bauweise	schwer	RH-WB-System (sekundär, opt.)	-
Teil-V _B					

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

		Ergebnisse
Referenz-Heizwärmebedarf	$HWB_{Ref,RK} =$	77,9 kWh/m²a
Heizwärmebedarf	$HWB_{RK} =$	77,9 kWh/m²a
Endenergiebedarf	EEB _{RK} =	153,5 kWh/m²a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	$f_{GEE,RK} =$	1,62
Erneuerbarer Anteil		

Nachweis über HEB

	Anforderungen
$HWB_{Ref,RK,zul} =$	
$EEB_{RK,zul} =$	
$f_{GEE,RK,zul} =$	

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	$Q_{h,Ref,SK} =$	357.908 kWh/a	$HWB_{Ref,SK} =$	86,4 kWh/
Heizwärmebedarf	$Q_{h,SK} =$	357.908 kWh/a	HWB _{SK} =	86,4 kWh/
Warmwasserwärmebedarf	$Q_{tw} =$	42.326 kWh/a	WWWB =	10,2 kWh
Heizenergiebedarf	$Q_{h,Ref,SK} =$	587.908 kWh/a	HEB _{SK} =	142,0 kWh/
Energieaufwandszahl Warmwasser			e _{AWZ,WW} =	2,66
Energieaufwandszahl Raumheizung			e _{AWZ,RH} =	1,33
Energieaufwandszahl Heizen			e _{AWZ,H} =	1,47
Haushaltsstrombedarf	$Q_{HHSB} =$	94.326 kWh/a	HHSB =	22,8 kWh/
Endenergiebedarf	$Q_{EEB,SK}$ =	682.234 kWh/a	EEB _{SK} =	164,7 kWh/
Primärenergiebedarf	$Q_{PEB,SK} =$	864.129 kWh/a	PEB _{SK} =	208,7 kWh/
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	$Q_{PEBn.ern.,SK} =$	799.656 kWh/a	$PEB_{n.em.,SK} =$	193,1 kWh/
Endenergiebedarf	$Q_{PEBern.,SK} =$	64.472 kWh/a	$PEB_{em.,SK} =$	15,6 kWh/
äquivalente Kohlendioxidemissionen	$Q_{CO2eq,SK} =$	202.720 kg/a	CO _{2eq,SK} =	48,9 kg/
Gesamtenergieeffizienz-Faktor			$f_{\text{GEE,SK}} =$	1,64
Photovoltaik-Export	$Q_{PVE,SK} =$		$PVE_{Export,SK} =$	

ERSTELLT

GWR-Zahl	1623576
Ausstellungsdatum	30.November 2023
Gültigkeitsdatum	30.November 2033
Geschäftszahl	AB2309759

ErstellerIn Unterschrift IFS Immobilien Facility Services GmbH



Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen

Version: AX3000 (20230801) 64 Bit V2021

Energieausweis für Wohngebäude

Eingabe-Informationen





Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: Lt. Auswechslungsplänen vom April 1972 und August 1972 sowie lt. diversen Einreichplänen über

Loggien-Verbau

Bauphysikalische Daten Begehung vom 21.11.2023 und lt. Auswechslungsplänen vom April 1972 und August 1972 sowie lt.

diversen Einreichplänen über Loggien-Verbau

Haustechnik Daten : Begehung vom 21.11.2023 und lt. Angaben des Auftraggebers

Haustechniksystem	
Raumheizung :	Begehung und It. Angaben des Auftraggebers
Warmwasser:	Begehung und It. Angaben des Auftraggebers
RLT-Anlage :	Nicht vorhanden (Fensterlüftung)

Gebäudemassen :	schwer								
Luftdichtheit:	Dicht								
Luitaichtheit.	- 14111	DICH							
Lüftung:	☑ Natürliche Lüftung :			Luftwecl	nselzahl:	0,380	1/h		
	□ mechanise								
		<u> </u>							
	_								
				Luftwec	hselrate:	0,38	1/h		
Wärmegewinne:			Inte	erne Wärme	gewinne:	4,06	W/m²		
Berechnungsgrundlagen :	Gemäß OIB-Richtlinie 6 - Ausgabe : April 2019								
Dereciniungsgrundlagen .	ÖNORM B 8110-3 Wärmespeicherung und Sonneneinflüsse								
	ÖNORM B 8110-5 Klimamodell und Nutzungsprofile								
	ÖNORM B 8110-6 Heizwärmebedarf und Kühlbedarf								
	ÖNORM B 1800 Ermittlung von Flächen und Rauminhalten von Bauwerken								
	ÖNORM H 5050 Berechnung des Gesamtenergieeffizienz-Faktors								
Bauteile:	ÖNORM H 5056 Heiztechnik-Energiebedarf								
	ÖNORM H 5057 RLT - Energiebedarf für Wohn- und Nichtwohngebäude								
	ÖNORM H 5058 Kühltechnik - Energiebedarf								
	ÖNORM H 5059 Beleuchtungsenergiebedarf								
	EN ISO 13788 Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Bauteilen								
	EN ISO 6946 Wärmedurchlaßwiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient EN ISO 10077-1 Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen - Berechnung des								
	EN 130 10077-1	Wärmedurchgangskoef		istern, ruren un	u Abscriiusseri - Bere	crinariy des			
	010.0			5 .	L (ÖDO)				
	Ol3-Berechnungs	sleitfaden Version 4.0, 201	18 - UI3_Ken	nzanien - Baubo	ook (OBOX)				
Validierung:	Validiert n	ach Fachnormenausschu	iss ON-AG 235	5.12 - "Validierur	ng von Software für d	ie Gesamtenergieef	ffizienz"		
	ÖNORM B 8110-	6-1 2019-01-15	Č	ÖNORM H 5057-1 2019-01-15					
	ÖNORM B 8110-			NORM H 5057					
	ÖNORM H 5050-			NORM H 5058					
	ÖNORM H 5050-	2 2019-11-01	C	NORM H 5058-	-2 2019-11-01				
	ÖNORM H 5056-	1 2019-01-15	č	NORM H 5059-	-1 2019-01-15				
	ÖNORM H 5056-	2 2010-11-01	ë	NORM H 5059-	2 2010 11 01				

Energieausweisvorlagegesetz 2012

Auszug aus dem EAVG - 2012 :			
zur In-Bestand-Nahme angeboten, so si	nd in der Anzeige der He gsobjekts anzugeben. Die	erk oder einem elektronischen Medium zu izwärmebedarf und der Gesamtenergie ese Pflicht gilt sowohl für den Verkäufer o ienmakler.	effizienz-
Heizwärmebedarf	HWB _{SK} :	86,42 kWh/m²a	
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	f _{GEE,SK} :	1,64	

EAVG 2012 Seite 4

Sanierungsvorschläge

Sanierungsmaßnahmen

EMPFEHLUNG VON THERMISCH ENERGETISCHEN MASSNAHMEN FÜR BESTEHENDE WOHN- UND NICHTWOHNGEBÄUDE

ALLGEMEIN - KOMMENTARE

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Energieausweis ausgewiesenen energetischen Kennzahlen des Heizwärmebedarfs HWB und des Endenergiebedarfs EEB Normverbrauchswerte darstellen. Die Angaben zu diesen Werten lassen keine endgültigen Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch zu, da dieser aus dem tatsächlichen Nutzerverhalten und aus standortbedingten klimatischen Besonderheiten und Unstetigkeiten des Jahreszeitenklimas resultiert.

ALLGEMEIN - ERMITTLUNG DER EINGABEDATEN

- Da die Aufbauten aus den Planunterlagen nicht hervorgehen und auch bei der Begehung nicht festgestellt werden konnten, wurden gleichwertige dem Baujahr und dem damaligen Stand der Technik entsprechende Aufbauten und die darausfolgenden bauphysikalischen Werte zur Berechnung herangezogen.
- Die Kennwerte der Fenster und der transparenten Bauteile wurden auf Grund einer Begehung und dem Baujahr entsprechend angenommen.
- Da die meisten der bereits getauschten Fenster älter als 20 Jahre sind und die Eigentümer sie zu unterschiedlichen Zeiten ausgetauscht haben, haben wir in unserer Berechnung für alle Fenster einen durchschnittlichen U-Wert von 1,90 W/m²K angenommen.
- Die Feuermauern wurden in den Berechnungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Umgebungsbedingungen bauphysikalisch betrachtet. Mauern, die vollständig an Nachbargebäude angrenzen, wurden aufgrund der geringen Wärmestromdichte durch die Wand als Innenwände betrachtet. Hingegen wurden Mauern, die direkt an die Außenluft oder unbeheizte Bereiche grenzen, als Außenwände oder Trennwände zum unbeheizten Bereich in die Berechnungen einbezogen. Bei Flächen von Feuermauern, die teilweise an Nachbargebäude und teilweise an die Außenluft oder unbeheizte Bereiche grenzen, wurden die spezifischen Umgebungsbedingungen durch eine Kombination von Objektbegehung und Analyse von Luft- und Temperaturströmen ermittelt und in die Berechnungen integriert.
- Das Stiegenhaus wurde zum konditionierten Bruttovolumen gerechnet.
- Seit der Fertigstellung des Gebäudes im Jahr 1973 wurden regelmäßig Loggien-Verbaumaßnahmen durchgeführt, bei denen die Loggien einfach durch Fenster geschlossen wurden. Die Gebäudehülle wurde auf Basis von Begehungen immer wieder stockwerkweise an den aktuellen Zustand angepasst, wobei die Loggien in das konditionierte Volumen einbezogen wurden. Die Fenstergrößen wurden entweder den bestehenden Plänen zum Loggien-Verbau entnommen oder basierend auf Begehungen und Grundrissen angenommen.

1. QUALITÄT DER GEBÄUDEHÜLLE

Wände gegen Außenluft

zul. U-Wert (W/m²K) - It. BO: 0,35 vorh. U-Wert (W/m²K) - It. BO: 1,20

Die Außenwände entsprechen nicht den heutigen Bestimmungen. Empfehlenswert ist die Aufbringung eines entsprechenden Wärmeschutzes an den Fassadenschauflächen, um den heutigen Stand der Technik zu erreichen.

Innendecken gegen unbeheizte Gebäudeteile

zul. U-Wert (W/m²K) - It. BO: 0,40 vorh. U-Wert (W/m²K) - It. BO: 1,35

Die Decken gegen unbeheizte Gebäudeteile – Kellerdecke entspricht nicht den heutigen Bestimmungen. Durch das Aufbringen einer entsprechenden Wärmedämmung an der Unterseite entspräche der Bauteil den heutigen Vorschriften.

Decken gegen Außenluft

zul. U-Wert (W/ m^2 K) - It. BO : 0,20 vorh. U-Wert (W/ m^2 K) - It. BO : 0,55

Die Decken gegen die Außenluft – das Flachdach und die Terrassen – entsprechen nicht den aktuellen Bestimmungen. Durch das Aufbringen einer entsprechenden Wärmedämmung würde dieser Bauteil den heutigen Vorschriften gerecht werden.

Sanierungsvorschläge Seite 5

Sanierungsvorschläge

Sanierungsmaßnahmen

Decken gegen Außenluft und über Durchfahrten

zul. U-Wert (W/m²K) - It. BO: 0,20 vorh. U-Wert (W/m²K) - It. BO: 0,55

Die Decken gegen Außenluft – über Durchfahrt u. auskragenden Bauteilen entsprechen nicht den heutigen Bestimmungen. Durch das Aufbringen einer entsprechenden Wärmedämmung an der Unterseite entspräche der Bauteil den heutigen Vorschriften.

Fenster, Fenstertüren, verglaste o. unverglaste Türen und sonstige vertikale transparente Bauteile in Wohngebäuden gegen Außenluft zul. U-Wert (W/m²K) - It. BO: 1,40

vorh. U-Wert (W/m2K) - It. BO: 1,90

Es wäre zu empfehlen, einen generellen Fenstertausch durchzuführen, bei dem die noch nicht getauschten Fenster und Fenstertüren gegen solche mit einem U-Wert von mindestens 1,10 ausgetauscht werden.

2. EMPFEHLUNGEN - HAUSTECHNISCHE ANLAGEN

Derzeit werden die Wohnungen mit einem zentralen Ölkessel beheizt und somit mit Warmwasser versorgt. Angesichts des Ziels, von fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas wegzukommen, wäre es empfehlenswert, Alternativen wie die Anbindung an ein umweltfreundliches Fernwärmenetz, den Einsatz von Wärmepumpen, Solarenergie zur Warmwasserbereitung und Stromerzeugung, Biomasseheizungen mit nachhaltig produzierten Brennstoffen oder eine Kombination dieser Technologien in Form eines hybriden Heizsystems in Betracht zu ziehen.

3. EMPFEHLUNGEN - THERMISCHE GEBÄUDEHÜLLE

Um eine bessere Energieeffizienz zu erreichen, wird empfohlen, die noch nicht getauschten Fenster auszutauschen sowie die Decken zu unbeheizten Gebäudeteilen und gegen Außenluft (Flachdach, Terrassen, Decke über Außenluft) zu dämmen. Zusätzlich wäre das Aufbringen eines entsprechenden Wärmeschutzes an den Fassadenflächen, wie oben beschrieben, ratsam. Im Rahmen einer thermisch-energetischen Sanierung könnten die oben genannten Maßnahmen umgesetzt werden, um eine wesentliche Verbesserung der Energieeffizienz zu erzielen.

4. MASSNAHMEN ZUR VERSTÄRKTEN NUTZUNG ERNEUERBARER ENERGIETRÄGER

Eine verstärkte Nutzung von erneuerbaren Energieträgern kann langfristig durch Installation einer thermischen Solaranlage für die Warmwasserbereitung oder/und einer Photovoltaikanlage zur eigenen Stromerzeugung erfolgen. Damit können Heiz- und Stromkosten eingespart werden.

Am Dach oder einer Freifläche können die Solarkollektoren bzw. PV-Paneele installiert werden – der meiste Ertrag an Sonnenenergie wird mit der Ausrichtung nach Süden erzielt.

Sanierungsvorschläge (2) Seite 6

Ergebnisse H 5050 - B 8110-6

Bruttogrundfläche 4141,47

	Referenzkl	ima	Referenzwerte über Iteration						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	H5050 6.2.5	H5050 6.2.6	H5050 6.2.7	H5050 6.2.8	H5050 6.4.1	H5050 6.4.2	H5050 6.4.3	H5050 6.4.4	
	67.718,34	67.718,34	24.624,77	39.735,54	64.829,54	64.829,54	21.118,28	36.228,89	
	52.249,43	52.249,43	17.411,52	29.627,22	49.642,43	49.642,43	14.251,20	26.463,17	
	41.642,19	41.642,19	11.247,90	21.899,40	38.768,96	38.768,96	7.865,36	18.428,64	
	21.828,55	21.828,55	1.746,54	8.878,12	19.164,18	19.164,18	422,42	5.946,24	
	4.968,90	4.968,90		189,85	2.848,29	2.848,29			
	2.789,24	2.789,24		116,24	1.633,49	1.633,49			
	24.607,24	24.607,24	3.271,75	11.172,61	21.794,85	21.794,85	1.014,19	7.855,28	
	45.015,73	45.015,73	14.333,48	25.091,71	42.224,86	42.224,86	10.960,91	21.706,39	
	61.705,93	61.705,93	22.054,93	35.958,54	58.817,55	58.817,55	18.549,34	32.452,41	
Q_h	322.525,54	322.525,54	94.690,90	172.669,24	299.724,14	299.724,14	74.181,71	149.081,02	
HWB_{BGF}	77,88	77,88	22,86	41,69	72,37	72,37	17,91	36,00	
	Referenzkl	ima	Standortkli	ima					
	IXCICI CIIZKI	2*	21	22	9	10	11	12	
		H5050 6.2.6	H5050 6.3.5	H5050 6.3.6	H5050 6.5.1	H5050 6.5.2		H5050 6.5.4	
		67.718,34	70.976,21	70.976,21	68.087,10	68.087,10	22.751,06	38.431,51	
		52.249,43	56.831,87	56.831,88	54.223,73	54.223,73	16.479,13	29.517,75	
		41.642,19	45.987,22	45.987,22	43.108,62	43.108,62	9.858,99	21.274,28	
		21.828,55	24.611,10	24.611,10	21.913,24	21.913,24	816,60	7.563,06	
		4.968,90	8.355,95	8.355,95	5.961,51	5.961,51	0.0,00	119,21	
		1.000,00	99,90	99,90	0.001,01	0.001,01		110,21	
				22,23					
		2.789,24	5.661,98	5.661,98	3.510,98	3.510,98		85,54	
		24.607,24	29.437,50	29.437,50	26.592,14	26.592,14	2.357,26	10.939,41	
		45.015,73	49.877,97	49.877,97	47.084,92	47.084,92	13.275,04	24.918,03	
		61.705,93	66.068,06	66.068,06	63.179,15	63.179,15	20.686,36	35.369,75	
Q _h		322.525,54	357.907,76	357.907,76	333.661,40	333.661,40	86.224,45	168.218,54	
HWB _{BGF}		77,88	86,42	86,42	80,57	80,57	20,82	40,62	
	H5050 6.2.5	HWB _{RK} mit L _{T,rea}	_{ıl} und L _{V,real} und f	_{h,real} bei RK		utlicher Heizwärmebedarf bei Berechnung mit realem Transmission-Leitwert ealem Lüftungsleitwert mit Referenzklimabedingungen			
		-	•		_				
	H5050 6.2.6	HWB _{Ref,RK} mit L ₁	r _{,real} und L _{V,Ref} un	d f _{h,Ref} bei RK		nz-Heizwärmebedarf ert und Referenz-Lüft ngungen	•	realem	
	H5050 6.2.7	HWB _{zul,RK} mit L _T	_{,zul} und L _{V,Ref} und	l f _{h,zul} bei RK		ger Heizwärmebedar ert bei Referenzklima			
	H5050 6.2.8	HWB _{26,RK} mit L _T	₂₆ und L _{V,Ref} und	Monatlicher Bezugs-Transmissionsleitwert bei Referenzklimabedingungen u Referenz-Lüftungsleitwert				bedingungen und	
	H5050 6.4.1	HWB _{RK} mit L _{T,rea}	_{ıl} und L _{V,real} und f	_{H,real} bei RK		rmebedarf bei Berec sleitwert mit Referen:	-		
	H5050 6.4.2	HWB _{Ref,RK} mit L ₁	-,real und L _{V,Ref} un	d f _{H,Ref} bei RK	Transmissionsleitwe	nz-Heizwärmebedarf ert und Referenz-Lüft gungen (inkl. TWgan	tungsleitwert mit	realem	
	H5050 6.4.3	HWB _{zul,RK} mit L _T	, _{zul} und L _{V,Ref} und	l f _{H,zul} bei RK	Referenzklimabedingungen (inkl. TW _{gain}) Monatlicher zulässiger Heizwärmebedarf mit maximal zulässigem Transmissionsleitwert bei Referenzklimabedingungen und Referenz- Lüftungsleitwert (inkl. TW _{gain})				
	H5050 6.4.4	HWB _{26,RK} mit L _T	₂₆ und L _{V,Ref} und	f _{h,26} bei RK		-Transmissionsleitwe	ert bei Referenzklima	bedingungen und	
	H5050 6.5.1	HWB _{SK} mit L _{T,rea}	ı und L _{V,real} und f	_{H,real} bei SK	6.5.x - wie 6.4.x nur	mit Standortklimabe	dingungen (SK)		

Ergebnisse H 5050 - B 8110-6

Referenzklima (RK)								
BGF	4141,47	L _T	3864,109	L _V 1112,962				
H 5050 6.4.1	Q _{HEB,TW}	Q _{TW,HE}	Q _{HEB,RH}	Q _{RH,HE}	Q _{HEB}			
5	[kWh/M]	[kWh/M]	[kWh/M]	[kWh/M]	[kWh/M]			
Jänner	9.240,33	6,18	84.930,49	1.900,87	96.077,87			
Februar	8.336,30	5,58	65.918,35	1.491,05	75.751,28			
März	9.215,12	6,18	53.498,77	1.243,39	63.963,46			
April	8.933,94	5,98	30.663,84	758,92	40.362,69			
Mai	9.501,70	6,18	9.375,63	329,33	19.212,85			
Juni	10.065,96	5,98		161,46	10.233,41			
Juli	10.343,89	6,18		166,46	10.516,53			
August	10.361,91	6,18		166,58	10.534,67			
September	9.321,04	5,98	6.260,95	267,21	15.855,18			
Oktober	9.220,08	6,18	33.399,42	822,79	43.448,48			
November	8.911,62	5,98	56.980,57	1.314,14	67.212,31			
Dezember	9.227,82	6,18	77.439,85	1.745,07	88.418,92			
Summe [kWh/a]	112.679,72	72,79	418.467,87	10.367,27	541.587,64			
spezifisch [kWh/m²a]	27,21	0,02	101,04	2,50	130,77			

BGF 4141,47		L _T	3864,109	L _V 1112,962		
H 5050 6.4.2	Q _{HEB,TW}	Q _{TW,HE}	Q _{HEB,RH}	$Q_{RH,HE}$	Q _{HEB}	
6	[kWh/M]	[kWh/M]	[kWh/M]	[kWh/M]	[kWh/M]	
Jänner	9.240,33	6,18	84.930,49	1.900,87	96.077,87	
Februar	8.336,30	5,58	65.918,35	1.491,05	75.751,28	
März	9.215,12	6,18	53.498,77	1.243,39	63.963,46	
April	8.933,94	5,98	30.663,84	758,92	40.362,69	
Mai	9.501,70	6,18	9.375,63	329,33	19.212,85	
Juni	10.065,96	5,98		161,46	10.233,41	
Juli	10.343,89	6,18		166,46	10.516,53	
August	10.361,91	6,18		166,58	10.534,67	
September	9.321,04	5,98	6.260,95	267,21	15.855,18	
Oktober	9.220,08	6,18	33.399,42	822,79	43.448,48	
November	8.911,62	5,98	56.980,57	1.314,14	67.212,31	
Dezember	9.227,82	6,18	77.439,85	1.745,07	88.418,92	
Summe [kWh/a]	112.679,72	72,79	418.467,87	10.367,27	541.587,64	
spezifisch [kWh/m²a]	27,21	0,02	101,04	2,50	130,77	

Referenzklima (RK) mit Referenzanlage							
BGF	4141,47	L _T	1173,865	L _V 1112,962			
H 5050 6.4.3	Q _{HEB,TW}	Q _{TW,HE}	Q _{HEB,RH}	$Q_{RH,HE}$	Q _{HEB}		
7	[kWh/M]	[kWh/M]	[kWh/M]	[kWh/M]	[kWh/M]		
Jänner	9.468,55	72,65	25.836,31	1.214,57	36.592,08		
Februar	8.421,88	65,62	18.509,29	929,10	27.925,89		
März	9.139,80	72,65	13.009,88	758,13	22.980,46		
April	8.927,96	70,31	1.603,37	346,67	10.948,31		
Mai	9.227,81	72,65		302,11	9.602,57		
Juni	8.869,85	70,31		290,73	9.230,89		
Juli	9.129,85	72,65		299,46	9.501,97		
August	9.141,01	72,65		299,76	9.513,43		
September	8.914,16	70,31		291,93	9.276,40		
Oktober	9.166,16	72,65	3.431,26	416,92	13.086,99		
November	8.843,64	70,31	15.166,03	832,91	24.912,89		
Dezember	9.386,57	72,65	22.984,71	1.116,61	33.560,55		
Summe [kWh/a]	108.637,24	855,41	100.540,86	7.098,91	217.132,42		
spezifisch [kWh/m²a]	26,23	0,21	24,28	1,71	52,43		

BGF 4141,47		L _T	2117,205	L _V 1112,962		
H 5050 6.4.4	$Q_{HEB,TW}$	Q _{TW,HE}	$Q_{HEB,RH}$	$Q_{RH,HE}$	Q _{HEB}	
8	[kWh/M]	[kWh/M]	[kWh/M]	[kWh/M]	[kWh/M]	
Jänner	9.511,31	66,54	41.693,33	1.730,63	53.001,81	
Februar	8.468,56	60,10	30.605,96	1.329,21	40.463,83	
März	9.119,92	66,54	22.170,55	1.074,79	32.431,80	
April	8.797,02	64,39	10.189,72	629,13	19.680,26	
Mai	9.305,63	66,54		294,22	9.666,39	
Juni	8.941,86	64,39		283,15	9.289,40	
Juli	9.202,32	66,54		291,65	9.560,51	
August	9.214,08	66,54		291,94	9.572,57	
September	8.988,59	64,39		284,31	9.337,30	
Oktober	9.080,00	66,54	11.861,33	699,87	21.707,74	
November	8.883,40	64,39	25.188,02	1.170,77	35.306,59	
Dezember	9.430,96	66,54	37.300,85	1.585,42	48.383,76	
Summe [kWh/a]	108.943,64	783,45	179.009,75	9.665,10	298.401,94	
spezifisch [kWh/m²a]	26,31	0,19	43,22	2,33	72,05	

Standortklima (SK)							
BGF	4141,47	L _T	3864,109	L _V	L _V 1112,962		
H 5050 6.5.1	Q _{HEB,TW}	Q _{TW,HE}	Q _{HEB,RH}	$Q_{RH,HE}$	Q _{HEB}		
9	[kWh/M]	[kWh/M]	[kWh/M]	[kWh/M]	[kWh/M]		
Jänner	9.249,43	6,18	89.062,53	1.985,97	100.304,12		
Februar	8.346,73	5,58	71.643,63	1.609,49	81.605,43		
März	9.223,08	6,18	58.845,23	1.354,02	69.428,52		
April	8.934,68	5,98	33.966,98	827,31	43.734,95		
Mai	9.357,81	6,18	15.581,86	446,90	25.392,76		
Juni	10.087,77	5,98		161,61	10.255,37		
Juli	10.362,88	6,18		166,59	10.535,65		
August	10.381,65	6,18		166,71	10.554,55		
September	9.170,20	5,98	9.971,42	337,07	19.484,68		
Oktober	9.218,43	6,18	39.039,02	940,42	49.204,06		
November	8.920,94	5,98	63.010,92	1.438,91	73.376,76		
Dezember	9.238,61	6,18	82.927,98	1.858,42	94.031,19		
Summe [kWh/a]	112.492,23	72,79	464.049,58	11.293,42	587.908,02		
spezifisch [kWh/m²a]	27,16	0,02	112,05	2,73	141,96		

BGF 4141,47		L _T	3864,109	L _V 1112,962		
H 5050 6.5.2	$Q_{HEB,TW}$	Q _{TW,HE}	$Q_{HEB,RH}$	$Q_{RH,HE}$	Q _{HEB}	
10	[kWh/M]	[kWh/M]	[kWh/M]	[kWh/M]	[kWh/M]	
Jänner	9.249,43	6,18	89.062,53	1.985,97	100.304,12	
Februar	8.346,73	5,58	71.643,63	1.609,49	81.605,43	
März	9.223,08	6,18	58.845,23	1.354,02	69.428,52	
April	8.934,68	5,98	33.966,98	827,31	43.734,95	
Mai	9.357,81	6,18	15.581,86	446,90	25.392,76	
Juni	10.087,77	5,98		161,61	10.255,37	
Juli	10.362,88	6,18		166,59	10.535,65	
August	10.381,65	6,18		166,71	10.554,55	
September	9.170,20	5,98	9.971,42	337,07	19.484,68	
Oktober	9.218,43	6,18	39.039,02	940,42	49.204,06	
November	8.920,94	5,98	63.010,92	1.438,91	73.376,76	
Dezember	9.238,61	6,18	82.927,98	1.858,42	94.031,19	
Summe [kWh/a]	112.492,23	72,79	464.049,58	11.293,42	587.908,02	
spezifisch [kWh/m²a]	27,16	0,02	112,05	2,73	141,96	

Standortklima (SK) mit Referenzanlage								
BGF	4141,47	L _T	1173,865	L _V 1112,962				
H 5050 6.5.3	Q _{HEB,TW}	Q _{TW,HE}	Q _{HEB,RH}	$Q_{RH,HE}$	Q _{HEB}			
11	[kWh/M]	[kWh/M]	[kWh/M]	[kWh/M]	[kWh/M]			
Jänner	9.520,43	72,99	27.698,94	1.279,10	38.571,45			
Februar	8.501,24	65,93	20.910,78	1.012,77	30.490,72			
März	9.148,99	72,99	14.955,19	831,97	25.009,14			
April	8.893,26	70,64	2.963,25	392,39	12.319,53			
Mai	9.243,44	72,99		303,07	9.619,49			
Juni	8.880,02	70,64		291,52	9.242,17			
Juli	9.138,27	72,99		300,21	9.511,47			
August	9.149,86	72,99		300,53	9.523,38			
September	8.928,07	70,64		292,82	9.291,53			
Oktober	9.140,36	72,99	5.834,78	501,15	15.549,28			
November	8.940,83	70,64	17.558,50	917,54	27.487,51			
Dezember	9.458,14	72,99	25.362,53	1.199,08	36.092,73			
Summe [kWh/a]	108.942,90	859,40	115.283,96	7.622,15	232.708,41			
spezifisch [kWh/m²a]	26,31	0,21	27,84	1,84	56,19			

BGF 4141,47		L _T	2117,205	L _V 1112,962		
H 5050 6.5.4	Q _{HEB,TW}	Q _{TW,HE}	Q _{TW,HE} Q _{HEB,RH}		Q _{HEB}	
12	[kWh/M]	[kWh/M]	[kWh/M]	[kWh/M]	[kWh/M]	
Jänner	9.559,50	66,82	44.304,10	1.817,52	55.747,94	
Februar	8.543,69	60,35	34.136,14	1.446,80	44.186,98	
März	9.181,19	66,82	25.186,48	1.180,41	35.614,90	
April	8.797,99	64,66	11.892,81	691,18	21.446,64	
Mai	9.269,36	66,82	674,15	315,84	10.326,16	
Juni	8.952,18	64,66		283,85	9.300,68	
Juli	9.210,78	66,82		292,31	9.569,91	
August	9.223,00	66,82		292,62	9.582,43	
September	8.952,10	64,66	657,61	305,21	9.979,58	
Oktober	9.084,80	66,82	14.857,40	809,72	24.818,73	
November	8.984,63	64,66	28.819,78	1.292,52	39.161,60	
Dezember	9.498,46	66,82	40.720,89	1.699,15	51.985,32	
Summe [kWh/a]	109.257,67	786,71	201.249,37	10.427,13	321.720,87	
spezifisch [kWh/m²a]	26,38	0,19	48,59	2,52	77,68	

Bilanzierung H 5050 - Endenergie, f_{GEE}, Primärenergie, CO₂

Endenergie und f_{GEE}

Bilanzierung	Q _{HEB,TW}	$Q_{TW,HE}$	$Q_{HEB,RH}$	$Q_{RH,HE}$	Q _{HEB}	Q _{HH/BSB}	Q _{EEB}	
H 5050 6.4.1 (RK)	27,21	0,02	101,04	2,50	130,77	22,78	153,55	EEB _{RK}
H 5050 6.4.2 (RK)	27,21	0,02	101,04	2,50	130,77	22,78	153,55	
H 5050 6.4.3 (RK)	26,23	0,21	24,28	1,71	52,43	22,78	75,20	EEB _{max,RK}
H 5050 6.4.4 (RK)	26,31	0,19	43,22	2,33	72,05	22,78	94,83	EEB _{26,RK}
H 5050 6.5.1 (SK)	27,16	0,02	112,05	2,73	141,96	22,78	164,73	EEB _{SK}
H 5050 6.5.2 (SK)	27,16	0,02	112,05	2,73	141,96	22,78	164,73	
H 5050 6.5.3 (SK)	26,31	0,21	27,84	1,84	56,19	22,78	78,97	EEB _{max,SK}
H 5050 6.5.4 (SK)	26,38	0,19	48,59	2,52	77,68	22,78	100,46	EEB _{26,SK}

EEB _{max,RK} 75,20 kWh/m ² a	f _{GEE} 1,619	f _{GEE,SK} 1,640
--	------------------------	---------------------------

Primärenergie und CO₂

H 5050 6.4.1	EI _{HEB,TW}	EI _{TW,HE}	EI _{HEB,RH}	EI _{RH,HE}	EI _{HEB}	EI _{HH/BSB}	EI _{EEB}
PEB _{RK}	32,65	0,03	121,25	4,08	158,01	37,12	195,14
PEB _{n.ern.,RK}	32,65	0,02	121,25	2,55	156,47	23,23	179,70
PEB _{ern.,RK}		0,01		1,53	1,54	13,89	15,43
CO2 _{RK}	8,43	0,00	31,32	0,57	40,33	5,17	45,50

H 5050 6.5.1	EI _{HEB,TW}	EI _{TW,HE}	EI _{HEB,RH}	EI _{RH,HE}	EI _{HEB}	EI _{HH/BSB}	EI _{EEB}
PEB _{SK}	32,59	0,03	134,46	4,44	171,53	37,12	208,65
PEB _{n.ern.,SK}	32,59	0,02	134,46	2,78	169,85	23,23	193,09
PEB _{ern.,SK}		0,01		1,66	1,67	13,89	15,57
CO2 _{SK}	8,42	0,00	34,74	0,62	43,78	5,17	48,95

$\label{eq:hwb_ref_RK} \textbf{HWB}_{\text{Ref},\text{RK}} \ \text{mit} \ \textbf{L}_{\text{T,real}} \ \text{und} \ \textbf{L}_{\text{V,ref}} \ \text{und} \ \textbf{f}_{\text{H,ref}}$

Standort: Referenzklima ÖSTERREICH gem. OENORM 8110-5


L _T	3864,11 W/K
L _V	1112,96 W/K
θ_{ih}	22,00 °C
t _{Heiz.d}	24,00 h/d

	Verschattungsfaktor	f_{s}	0,4	
q _{int}			4,06	W/m²
BF	0,80		3.313,18	m²
Q_h		29	99.724,14	kWh/a
HWB _E	BGF(H,RK)		72,37	kWh/m²a

	$\theta_{e,Standortklima}$	$\Delta \theta$	γ	η	f _h	Q_h
	°C	K		%	%	kWh/M
Jänner	0,47	21,53	0,19	99,99%	100,00%	64.829,54
Februar	2,73	19,27	0,23	99,97%	100,00%	49.642,43
März	6,81	15,19	0,31	99,85%	100,00%	38.768,96
April	11,62	10,38	0,49	98,79%	100,00%	19.164,18
Mai	16,20	5,80	0,94	86,37%	71,75%	2.848,29
Juni	19,33	2,67	2,08	47,65%		
Juli	21,12	0,88	6,29	15,89%		
August	20,56	1,44	3,68	27,16%		
September	17,03	4,97	1,00	84,13%	57,16%	1.633,49
Oktober	11,64	10,36	0,43	99,29%	100,00%	21.794,85
November	6,16	15,84	0,26	99,94%	100,00%	42.224,86
Dezember	2,19	19,81	0,20	99,98%	100,00%	58.817,55

	Q_T	Q_V	Q_{loss}	Q_{sol}	Q _{int}	$Q_{gain+TW}$
	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M
Jänner	61.896,53	17.827,78	79.724,31	1.992,37	10.014,07	14.896,53
Februar	50.038,04	14.412,24	64.450,28	3.157,42	9.044,97	14.812,80
März	43.669,68	12.577,99	56.247,67	4.600,35	10.014,07	17.504,52
April	28.878,80	8.317,83	37.196,64	5.766,01	9.691,04	18.253,91
Mai	16.674,40	4.802,65	21.477,06	7.366,16	10.014,07	20.270,32
Juni	7.428,36	2.139,56	9.567,92	7.368,69	9.691,04	19.856,59
Juli	2.529,91	728,68	3.258,59	7.603,08	10.014,07	20.507,24
August	4.139,85	1.192,38	5.332,23	6.713,35	10.014,07	19.617,51
September	13.827,33	3.982,62	17.809,95	5.285,06	9.691,04	17.772,95
Oktober	29.783,93	8.578,53	38.362,46	3.781,68	10.014,07	16.685,85
November	44.069,39	12.693,11	56.762,50	2.058,06	9.691,04	14.545,95
Dezember	56.951,70	16.403,55	73.355,25	1.635,86	10.014,07	14.540,02
	359.887,92	103.656,93	463.544,85	57.328,09	117.907,65	209.264,20

С	339739	α	5,266	
τ	68,261		1,190	
		η_0	0.840	



Monatswerte HWB_REF,RK Seite 13

HWB_SK mit $\mathsf{L}_\mathsf{T,real}$ und $\mathsf{L}_\mathsf{V,real}$ und $\mathsf{f}_\mathsf{H,real}$

Standort: Wien-Floridsdorf Region:N H=164


L _T	3864,11 W/K
L _V	1112,96 W/K
θ_{ih}	22,00 °C
t _{Heiz,d}	24,00 h/d
Heizlast P _{tot}	171,2 kW

	Verschattungsfaktor	f_s	0,4	
q _{int}			4,06	W/m²
BF	0,80		3.313,18	m²
Q_h		3	57.907,76	kWh/a
HWB _E	3GF(H,RK)		86,42	kWh/m²a

	$ heta_{ extsf{e}, extsf{Standortklima}}$	$\Delta \theta$	γ	η	f _h	Q_h
	°C	K		%	%	kWh/M
Jänner	-0,34	22,34	0,14	100,00%	100,00%	70.976,21
Februar	1,43	20,57	0,17	99,99%	100,00%	56.831,87
März	5,67	16,33	0,24	99,96%	100,00%	45.987,22
April	10,80	11,20	0,39	99,58%	100,00%	24.611,10
Mai	15,23	6,77	0,70	94,78%	100,00%	8.355,95
Juni	18,63	3,37	1,44	66,13%	16,42%	99,90
Juli	20,53	1,47	3,24	30,80%		
August	19,95	2,05	2,21	44,84%		
September	16,13	5,87	0,71	94,59%	81,96%	5.661,98
Oktober	10,35	11,65	0,32	99,84%	100,00%	29.437,50
November	4,85	17,15	0,19	99,99%	100,00%	49.877,97
Dezember	1,08	20,92	0,15	100,00%	100,00%	66.068,06

	Q_T	Q_V	Q _{loss}	Q_{sol}	Q _{int}	$Q_{gain+TW}$
	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M
Jänner	64.230,14	18.499,92	82.730,06	1.740,12	10.014,07	11.754,20
Februar	53.414,04	15.384,61	68.798,65	2.922,79	9.044,97	11.967,76
März	46.951,20	13.523,15	60.474,35	4.479,01	10.014,07	14.493,09
April	31.169,41	8.977,59	40.146,99	5.910,77	9.691,04	15.601,81
Mai	19.455,23	5.603,60	25.058,84	7.609,41	10.014,07	17.623,49
Juni	9.376,99	2.700,81	12.077,80	7.651,81	9.691,04	17.342,85
Juli	4.226,33	1.217,29	5.443,62	7.633,92	10.014,07	17.648,00
August	5.903,54	1.700,37	7.603,91	6.800,60	10.014,07	16.814,67
September	16.336,28	4.705,27	21.041,54	5.250,83	9.691,04	14.941,87
Oktober	33.484,84	9.644,49	43.129,33	3.700,18	10.014,07	13.714,26
November	47.711,34	13.742,09	61.453,43	1.885,85	9.691,04	11.576,89
Dezember	60.146,41	17.323,70	77.470,11	1.388,38	10.014,07	11.402,45
	392.405,74	113.022,89	505.428,63	56.973,68	117.907,65	174.881,33

C	339739	α 5,	266
τ	68,261	1,	190
		η_0 0,	840



Monatswerte HWB_SK Seite 14

6.5.1 HWB_{SK} mit $L_{T,real}$ und $f_{H,real}$ und $L_{V,real}$ bei SK

Standort: Wien-Floridsdorf Region:N H=164


L _T	3864,11 W/K
L _V	1112,96 W/K
θ_{ih}	22,00 °C
t _{Heiz,d}	24,00 h/d
Heizlast P _{tot}	171,2 kW

	Verschattungsfaktor	f_s	0,4	
q _{int}			4,06	W/m²
BF	0,80		3.313,18	m²
Q _h		33	33.661,40	kWh/a
HWB _E	BGF(H,RK)		80,57	kWh/m²a

	$\theta_{e,Standortklima}$	$\Delta \theta$	γ	η	f _h	Q_h
	ů	K		%	%	kWh/M
Jänner	-0,34	22,34	0,18	99,99%	100,00%	68.087,10
Februar	1,43	20,57	0,21	99,98%	100,00%	54.223,73
März	5,67	16,33	0,29	99,90%	100,00%	43.108,62
April	10,80	11,20	0,46	99,10%	100,00%	21.913,24
Mai	15,23	6,77	0,82	91,15%	93,74%	5.961,51
Juni	18,63	3,37	1,67	58,28%		
Juli	20,53	1,47	3,77	26,49%		
August	19,95	2,05	2,59	38,43%		
September	16,13	5,87	0,84	90,28%	69,84%	3.510,98
Oktober	10,35	11,65	0,38	99,60%	100,00%	26.592,14
November	4,85	17,15	0,23	99,96%	100,00%	47.084,92
Dezember	1,08	20,92	0,18	99,99%	100,00%	63.179,15

	Q_T	Q_V	Q _{loss}	Q_{sol}	Q_{int}	$Q_{gain+TW}$
	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M
Jänner	64.230,14	18.499,92	82.730,06	1.740,12	10.014,07	14.644,28
Februar	53.414,04	15.384,61	68.798,65	2.922,79	9.044,97	14.578,16
März	46.951,20	13.523,15	60.474,35	4.479,01	10.014,07	17.383,18
April	31.169,41	8.977,59	40.146,99	5.910,77	9.691,04	18.398,67
Mai	19.455,23	5.603,60	25.058,84	7.609,41	10.014,07	20.513,57
Juni	9.376,99	2.700,81	12.077,80	7.651,81	9.691,04	20.139,71
Juli	4.226,33	1.217,29	5.443,62	7.633,92	10.014,07	20.538,09
August	5.903,54	1.700,37	7.603,91	6.800,60	10.014,07	19.704,76
September	16.336,28	4.705,27	21.041,54	5.250,83	9.691,04	17.738,73
Oktober	33.484,84	9.644,49	43.129,33	3.700,18	10.014,07	16.604,35
November	47.711,34	13.742,09	61.453,43	1.885,85	9.691,04	14.373,75
Dezember	60.146,41	17.323,70	77.470,11	1.388,38	10.014,07	14.292,54
	392.405,74	113.022,89	505.428,63	56.973,68	117.907,65	208.909,79

С	339739	α	5,266	
τ	68,261		1,190	
		no	0.840	



Monatswerte (6.5.1 HWB_SK)

Seite 15

WARMWASSER-Eingaben

zentral

Wärmebereitstellung

Verbrauchserfassung

Warmwasser/Raumheizung kombiniert

Wärmeabgabe

Regelfähigkeit Zweigriffarmaturen

Pauschale Warmwasser-Verbrauchsermittlung

Warmwasserverteilung										
	Lage	Berechnungs-	Norm-	Durchmesser	Dämmı	ung				
	konditioniert	Länge	Länge	DN	Leitung	Armaturen				
Verteilleitung		50,07 m	50,07 m	70	2/3 gedämmt					
Steigleitung	×	165,66 m	165,66 m	40	2/3 gedämmt					
Stichleitung		662,64 m	662,64 m	Material:	Stahl	•				
		878,37 m	878,37 m							
			'							
Zirkulation										

	Wärmebereitstellungs-System									
Baujahr	1986	Energieträger	Heizöl							
Heizsystem	Standardheizkessel ölbeheizt 1978 -	19! f _{PE}	1,20							
		f _{PE,n.ern.}	1,20							
Aufstellungsort	Betriebsweise									
☐ konditioniert	☐ modulierend									
Kesselleistung	450,0 kW	berechnet		24,4 kW						

Wärmespeicherung								
Wärmespeicher Indirekt ölbeheizter Speicher 1986 bis 1994								
$\begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$								
☑ Anschlussteile gedämmt	Σq _{at,WS} 0,660	$\theta_{TW,WS}$	60 °C					
☐ E-Patrone								

		Wärmeabgabe der Le	eitungen	
Verteilleitung	fero1=	1,40	q _{Verteil}	0,30
Steigleitung	fero2=	1,20	q Steigl	0,30
Verteilleitung-Z	fero1=	1,40		
Steigleitung-Z	fero2=	1,20		
	$ heta_{TW,beh}$	33,64	$\theta_{TW,unbeh}$	

TW-Eingaben Seite 16

WARMWASSER Bilanzierung - H 5050 6.4.1 (RK)

	Verluste Warmwasser								
	$Q_{TW,WA}$	$Q_{TW,WV}$	Q _{TW,WS}	Q _{TW,WB(TW)}	Q _{TW,WB(RH)}	Q_{TW}	$Q_{TW,beh}$		
	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M		
Jänner	204,60	3.380,20	263,22		1.797,51	5.645,53	2.685,49		
Februar	184,80	3.037,12	232,24		1.635,24	5.089,39	2.425,61		
März	204,60	3.330,61	246,11		1.839,02	5.620,33	2.685,49		
April	198,00	3.186,75	225,61		1.844,76	5.455,11	2.598,86		
Mai	204,60	3.257,15	220,76		2.224,40	5.906,91	2.685,49		
Juni	198,00	3.128,38	205,47		3.055,28	6.587,13	2.598,86		
Juli	204,60	3.218,66	207,49		3.118,35	6.749,09	2.685,49		
August	204,60	3.223,04	209,00		3.130,48	6.767,11	2.685,49		
September	198,00	3.145,79	211,48		2.286,94	5.842,20	2.598,86		

233,07

239,87

258,58

2.752,87

Bilanzierung

0,00

1.894,80

1.766,84

1.803,11

26.396,73

5.625,29

5.432,79

5.633,03

70.353,89


2.685,49

2.598,86

2.685,49

31.619,52

	Q _{tw}	Q* _{TW}	$Q_{HEB,TW}$	$Q_{TW,HE}$	Q _{HEB,TW} (+HE)
	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M
Jänner	3.594,80	7.442,81	9.240,33	6,18	9.246,51
Februar	3.246,91	6.701,06	8.336,30	5,58	8.341,88
März	3.594,80	7.376,10	9.215,12	6,18	9.221,30
April	3.478,83	7.089,19	8.933,94	5,98	8.939,93
Mai	3.594,80	7.277,30	9.501,70	6,18	9.507,88
Juni	3.478,83	7.010,68	10.065,96	5,98	10.071,94
Juli	3.594,80	7.225,53	10.343,89	6,18	10.350,07
August	3.594,80	7.231,43	10.361,91	6,18	10.368,09
September	3.478,83	7.034,10	9.321,04	5,98	9.327,02
Oktober	3.594,80	7.325,28	9.220,08	6,18	9.226,27
November	3.478,83	7.144,78	8.911,62	5,98	8.917,61
Dezember	3.594,80	7.424,71	9.227,82	6,18	9.234,00
	42.325,82	86.282,98	112.679,72	72,79	112.752,51



204,60

198,00

204,60

2.408,94

Oktober

November

Dezember

3.292,82

3.228,09

3.366,75

38.795,35

WARMWASSER Hilfsenergie - H 5050 6.4.1 (RK)

Gebläse für Brenner		kein Gebläse	
E	<u>.</u>		
Fördergerät bei E	Biomasse		
D	/ 	`	
$P_{TW,WV,p}$	(Zirkulationspum	pe)	
$P_{TW,WS,p}$	(Speicherpumpe))	295,8 W
$P_{TW,K,p}$	(Heizkesselpump	e)	
$P_{TW,K,\"{OIp}}$	(Ölpumpe)		9.000,0 W
$P_{TW,K,Geb}$	(Heizkesselgeblä	se)	
P _{TW,BE}	(Förderung von E	Biomasse)	

	t _{H,K,be}	$Q_{HW,WV,HE}$	$Q_{TW,WS,HE}$	$Q_{TW,WB,HE}$	$Q_{TW,HE}$
Jänner	16,54		6,18		6,18
Februar	14,89		5,58		5,58
März	16,39		6,18		6,18
April	15,75		5,98		5,98
Mai	16,17		6,18		6,18
Juni	15,58		5,98		5,98
Juli	16,06		6,18		6,18
August	16,07		6,18		6,18
September	15,63		5,98		5,98
Oktober	16,28		6,18		6,18
November	15,88		5,98		5,98
Dezember	16,50		6,18		6,18
		0,00	72,79	0,00	72,79


WARMWASSER Bilanzierung - H 5050 6.5.1 (SK)

\/or	luoto	۱۸۷۵	rm	asser
VEI	11014	1/1/	111111//	36601

	Q _{TW,WA}	Q _{TW,WV}	Q _{TW,WS}	Q _{TW,WB(TW)}	Q _{TW,WB(RH)}	Q_{TW}	Q _{TW,beh}
	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M
Jänner	204,60	3.386,55	265,41		1.798,08	5.654,64	2.685,49
Februar	184,80	3.046,30	235,40		1.633,31	5.099,82	2.425,61
März	204,60	3.339,53	249,19		1.834,97	5.628,29	2.685,49
April	198,00	3.192,98	227,76		1.837,11	5.455,85	2.598,86
Mai	204,60	3.264,71	223,38		2.070,33	5.763,02	2.685,49
Juni	198,00	3.133,68	207,30		3.069,96	6.608,94	2.598,86
Juli	204,60	3.223,27	209,08		3.131,13	6.768,08	2.685,49
August	204,60	3.227,84	210,65		3.143,77	6.786,86	2.685,49
September	198,00	3.152,62	213,83		2.126,92	5.691,37	2.598,86
Oktober	204,60	3.302,89	236,55		1.879,61	5.623,64	2.685,49
November	198,00	3.238,00	243,28		1.762,83	5.442,11	2.598,86
Dezember	204,60	3.375,44	261,57		1.802,21	5.643,82	2.685,49
	2.408,94	38.883,83	2.783,39	0,00	26.090,24	70.166,41	31.619,52

Bilanzierung

	Q _{tw}	Q* _{TW}	Q _{HEB,TW}	Q _{TW,HE}	Q _{HEB,TW} (+HE)
	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M
Jänner	3.594,80	7.451,35	9.249,43	6,18	9.255,62
Februar	3.246,91	6.713,42	8.346,73	5,58	8.352,31
März	3.594,80	7.388,11	9.223,08	6,18	9.229,26
April	3.478,83	7.097,57	8.934,68	5,98	8.940,66
Mai	3.594,80	7.287,48	9.357,81	6,18	9.363,99
Juni	3.478,83	7.017,81	10.087,77	5,98	10.093,76
Juli	3.594,80	7.231,74	10.362,88	6,18	10.369,06
August	3.594,80	7.237,88	10.381,65	6,18	10.387,83
September	3.478,83	7.043,28	9.170,20	5,98	9.176,18
Oktober	3.594,80	7.338,83	9.218,43	6,18	9.224,62
November	3.478,83	7.158,11	8.920,94	5,98	8.926,92
Dezember	3.594,80	7.436,41	9.238,61	6,18	9.244,79
,	42.325,82	86.401,99	112.492,23	72,79	112.565,02



WARMWASSER Hilfsenergie - H 5050 6.5.1 (SK)

Gebläse für Brenner	kein Gebläse
Fördergerät bei Biomasse	

$P_{TW,WV,p}$	(Zirkulationspumpe)	
$P_{TW,WS,p}$	(Speicherpumpe)	295,8 W
$P_{TW,K,p}$	(Heizkesselpumpe)	
$P_{TW,K,\ddot{O}lp}$	(Ölpumpe)	9.000,0 W
$P_{TW,K,Geb}$	(Heizkesselgebläse)	
P _{TW,BE}	(Förderung von Biomasse)	

	t _{H,K,be}	$Q_{HW,WV,HE}$	Q _{TW,WS,HE}	$Q_{TW,WB,HE}$	Q _{TW,HE}
Jänner	16,56		6,18		6,18
Februar	14,92		5,58		5,58
März	16,42		6,18		6,18
April	15,77		5,98		5,98
Mai	16,19		6,18		6,18
Juni	15,60		5,98		5,98
Juli	16,07		6,18		6,18
August	16,08		6,18		6,18
September	15,65		5,98		5,98
Oktober	16,31		6,18		6,18
November	15,91		5,98		5,98
Dezember	16,53		6,18		6,18
<u> </u>		0,00	72,79	0,00	72,79

RAUMHEIZUNG-Eingaben

Wärmebereitstellung zentral

Warmwasser/Raumheizung kombiniert

Wärmeabgabe

Regelung Heizkörper-Regulierventile, von Hand betätigt

Wärmeabgabesystem Kleinflächige Wärmeabgabe wie Radiatoren, Einzelraumheizer Wärmeverbrauchsfeststellung Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung

Systemtemperaturen Heizkörper (90°C/70°C)

	Wärmeverteilung									
	Lage	Berechnungs-	Norm-	Durchmesser	Dämmu	ng				
	konditioniert	Länge	Länge	DN	Leitung	Armaturen				
Verteilleitung		166,53 m	166,53 m	70	2/3 gedämmt					
Steigleitung	\boxtimes	331,32 m	331,32 m	40	2/3 gedämmt					
Anbindeleitung		2.319,22 m	2.319,22 m	20	2/3 gedämmt					
		2.817,07 m	2.817,07 m							

	Wärmebereitstellungs-System							
Baujahr	1986	Energieträger	Heizöl					
Heizsystem	Standardheizkessel ölbeheizt 1978 -	f _{PE}	1,20					
	1994	f _{PE,n.ern.}	1,20					
Aufstellungsort	Betriebsweise		Heizkreisregelung					
☐ konditioniert	☐ modulierend		☑ gleitend					
Kesselleistung	430,0 kW	berechnet	171,2 kW					

Wärmespeicherung					
Wärmespeicher	ohne Speicher				
konditioniert	$\Sigma q_{\mathrm{at,WS,Basis}}$	0,00	$V_{H,WS}$	0,00 I	
☐ Anschlussteile gedämmt	$\Sigma q_{at,WS,komb.}$	0,00			
☐ E-Patrone	$\Sigma q_{at,WS,Epatrone}$	0,00			

		Wärmeabgabe der L	eitungen	
Verteilleitung	fero1	1,40	q _{Verteil}	0,30
Steigleitung	fero2	1,20	q _{Steigl}	0,30
	fero3	1,13	Q Anbindeleitung	0,30
	$\theta_{H,beh}$	22,00	$\theta_{H,unbeh}$	13,00

RH-Eingaben Seite 21


RAUMHEIZUNG Bilanzierung - H 5050 6.4.1 (RK)

Verluste Raumheizung

	Q _{H,WA}	$Q_{H,WV}$	Q _{H,WS}	Q _{H,WB}	$Q_{H,kom,WB}$	Q_H	Q _{H,WA,WV,WS,beh}
	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M
Jänner	5.127,21	28.022,80		16.521,47	18.318,98	49.671,47	30.620,61
Februar	4.631,02	22.659,52		12.930,45	14.565,69	40.221,00	25.245,35
März	5.127,21	19.639,79		10.676,50	12.515,52	35.443,50	22.991,84
April	4.961,81	12.006,15		6.331,73	8.176,49	23.299,69	15.864,43
Mai	3.678,63	2.620,72		2.194,89	4.419,29	8.494,24	6.010,92
Juni					3.055,28		
Juli					3.118,35		
August					3.130,48		
September	2.836,16	1.477,17		1.536,14	3.823,08	5.849,47	4.141,01
Oktober	5.127,21	12.968,25		6.863,85	8.758,65	24.959,31	16.915,34
November	4.961,81	20.275,23		11.297,11	13.063,95	36.534,15	23.412,95
Dezember	5.127,21	25.999,39		15.131,67	16.934,77	46.258,26	28.783,83
	41.578,27	145.669,02	0,00	83.483,81	109.880,54	270.731,09	173.986,28

Bilanzierung

	Q* _H	Q* _{TW}	Q* _{H,kom}	Verluste	η	Q_{gain}	Q _{HEB,H} (+HE)
	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M		kWh/M	kWh/M
Jänner	68.409,02	7.442,81	75.851,83	79.724,31	99,99%	14.896,53	86.831,36
Februar	52.987,89	6.701,06	59.688,96	64.450,28	99,97%	14.812,80	67.409,40
März	42.822,26	7.376,10	50.198,37	56.247,67	99,85%	17.504,52	54.742,16
April	24.332,11	7.089,19	31.421,29	37.196,64	98,79%	18.253,91	31.422,76
Mai	7.180,75	7.277,30	14.458,05	21.477,06	86,37%	20.270,32	9.704,96
Juni		7.010,68	7.010,68	9.567,92	47,65%	19.856,59	161,46
Juli		7.225,53	7.225,53	3.258,59	15,89%	20.507,24	166,46
August		7.231,43	7.231,43	5.332,23	27,16%	19.617,51	166,58
September	4.724,81	7.034,10	11.758,91	17.809,95	84,13%	17.772,95	6.528,16
Oktober	26.535,57	7.325,28	33.860,85	38.362,46	99,29%	16.685,85	34.222,21
November	45.683,46	7.144,78	52.828,24	56.762,50	99,94%	14.545,95	58.294,70
Dezember	62.308,18	7.424,71	69.732,90	73.355,25	99,98%	14.540,02	79.184,92
	334.984,06	86.282,98	421.267,04	463.544,85		209.264,20	428.835,13



RAUMHEIZUNG Hilfsenergie - H 5050 6.4.1 (RK)

Gebläse für Brenner	kein Gebläse
Fördergerät bei Biomasse	

P _{H,Vent}	(Gebläsekonvektor)		
$P_{H,WV,p}$	(Umwälzpumpe)	236,5 W	
$P_{H,WS,p}$	(Heizungsspeicherpumpe)		
$P_{H,K,p}$	(Heizkesselpumpe)		
$P_{H,K,\ddot{O}lp}$	(Ölpumpe)	8.600,0 W	
P _{H,K,Geb}	(Heizkesselgebläse)		
$P_{H,BE}$	(Förderung von Biomasse)		

	Q _{H,WA,HE}	$Q_{H,WV,HE}$	$Q_{H,WS,HE}$	$Q_{H,WB,HE}$	$Q_{LF,h,RLT}$	$Q_{H,WP,HE}$	$Q_{H,HE}$
Jänner		41,71		1.859,16			1.900,87
Februar		32,83		1.458,23			1.491,05
März		27,61		1.215,79			1.243,39
April		17,28		741,64			758,92
Mai		7,95		321,38			329,33
Juni		3,86		157,61			161,46
Juli		3,97		162,48			166,46
August		3,98		162,60			166,58
September		6,47		260,74			267,21
Oktober		18,62		804,17			822,79
November		29,05		1.285,08			1.314,14
Dezember		38,35		1.706,72			1.745,07
	0,00	231,67	0,00	10.135,59	0,00	0,00	10.367,27


RAUMHEIZUNG Bilanzierung - H 5050 6.5.1 (SK)

Verluste Raumheizung

	Q _{H,WA}	$Q_{H,WV}$	Q _{H,WS}	Q _{H,WB}	$Q_{H,kom,WB}$	Q_H	Q _{H,WA,WV,WS,beh}
	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M
Jänner	5.127,21	29.431,60		17.313,67	19.111,75	51.872,48	31.908,78
Februar	4.631,02	24.488,77		14.019,43	15.652,75	43.139,23	26.915,07
März	5.127,21	21.494,08		11.707,50	13.542,47	38.328,78	24.685,59
April	4.961,81	13.388,13		6.984,15	8.821,26	25.334,09	17.128,07
Mai	4.806,06	5.322,22		3.447,35	5.517,68	13.575,62	9.593,43
Juni					3.069,96		
Juli					3.131,13		
August					3.143,77		
September	3.465,27	3.227,14		2.312,75	4.439,67	9.005,15	6.365,15
Oktober	5.127,21	15.113,83		7.959,92	9.839,53	28.200,96	18.875,98
November	4.961,81	22.246,20		12.451,32	14.214,15	39.659,33	25.212,00
Dezember	5.127,21	27.763,33		16.177,02	17.979,23	49.067,56	30.394,45
	43.334,80	162.475,30	0,00	92.373,11	118.463,35	298.183,20	191.078,52

Bilanzierung

	Q* _H	Q* _{TW}	Q* _{H,kom}	Verluste	η	Q_{gain}	$Q_{HEB,H}(+HE)$
	kWh/M	kWh/M	kWh/M	kWh/M		kWh/M	kWh/M
Jänner	71.748,86	7.451,35	79.200,21	82.730,06	99,99%	14.644,28	91.048,50
Februar	57.624,20	6.713,42	64.337,62	68.798,65	99,98%	14.578,16	73.253,12
März	47.137,73	7.388,11	54.525,85	60.474,35	99,90%	17.383,18	60.199,25
April	26.982,83	7.097,57	34.080,40	40.146,99	99,10%	18.398,67	34.794,29
Mai	12.134,51	7.287,48	19.421,99	25.058,84	91,15%	20.513,57	16.028,76
Juni		7.017,81	7.017,81	12.077,80	58,28%	20.139,71	161,61
Juli		7.231,74	7.231,74	5.443,62	26,49%	20.538,09	166,59
August		7.237,88	7.237,88	7.603,91	38,43%	19.704,76	166,71
September	7.658,67	7.043,28	14.701,95	21.041,54	90,28%	17.738,73	10.308,49
Oktober	31.079,10	7.338,83	38.417,93	43.129,33	99,60%	16.604,35	39.979,44
November	50.559,60	7.158,11	57.717,71	61.453,43	99,96%	14.373,75	64.449,83
Dezember	66.750,96	7.436,41	74.187,37	77.470,11	99,99%	14.292,54	84.786,40
	371.676,47	86.401,99	458.078,46	505.428,63		208.909,79	475.343,00



RAUMHEIZUNG Hilfsenergie - H 5050 6.5.1 (SK)

Gebläse für Brenner	kein Gebläse
Fördergerät bei Biomasse	

P _{H,Vent}	(Gebläsekonvektor)		
$P_{H,WV,p}$	(Umwälzpumpe)	236,5 W	
$P_{H,WS,p}$	(Heizungsspeicherpumpe)		
$P_{H,K,p}$	(Heizkesselpumpe)		
$P_{H,K,Olp}$	(Ölpumpe)	8.600,0 W	
$P_{H,K,Geb}$	(Heizkesselgebläse)		
$P_{H,BE}$	(Förderung von Biomasse)	-	

	Q _{H,WA,HE}	$Q_{H,WV,HE}$	Q _{H,WS,HE}	$Q_{H,WB,HE}$	$Q_{LF,h,RLT}$	$Q_{H,WP,HE}$	Q _{H,HE}
Jänner		43,56		1.942,41			1.985,97
Februar		35,38		1.574,11			1.609,49
März		29,99		1.324,03			1.354,02
April		18,74		808,57			827,31
Mai		10,68		436,22			446,90
Juni		3,86		157,75			161,61
Juli		3,98		162,61			166,59
August		3,98		162,73			166,71
September		8,09		328,99			337,07
Oktober		21,13		919,29			940,42
November		31,74		1.407,17			1.438,91
Dezember		40,80		1.817,62			1.858,42
,	0,00	251,92	0,00	11.041,51	0,00	0,00	11.293,42

TRINKWASSER-Referenz

Wärmebereitstellung		zentral	zentral						
Warmwasser/Raumheiz	zung	kombiniert							
		Wä	rmeabgabe						
Regelfähigkeit		Zweigriffarmaturen							
Verbrauchserfassung		Individuelle Warmwa	asser-Verbrauchser	mittlung					
		Warmwa	asserverteilung						
	Lage	Berechnungs-	Norm-	Durchmesser	Dämmu	ıng			
	konditioniert	Länge	Länge	DN	Leitung	Armaturen			
Verteilleitung		0,00 m			3/3 gedämmt	X			
Steigleitung	X	0,00 m			3/3 gedämmt	×			
Stichleitung		0,00 m		Material:	Kunststoff				
	1	0,00 m	0,00 m						
	Lage	Berechnungs-	Norm-	Durchmesser	Dämmu	ing			
	konditioniert	Länge	Länge	DN	Leitun	g			
Verteilleitung		0,00 m			3/3 gedä	mmt			
Steigleitung	X	0,00 m			3/3 gedä	mmt			
		Wärmebere	itstellungs-Systo	em					
				. .					
Baujahr	D	1	Energieträger	OI					
Heizsystem	Brennwertgerä	t nach 1994							
Aufstellungsort		Betriebsweise							
konditioniert		⊠ modulierend							
Kesselleistung	450,0 kW		erechnet	450,0 kW	1				
3		<u> </u>		,-					
		Wärm	espeicherung						
Wärmespeicher		Indirekt ölbeheizter S							
☐ konditioniert									
☑ Anschlussteile ge	edämmt								
☐ E-Patrone									

Referenz Seite 26

RAUMHEIZUNG-Referenz

Wärmebereitstellung zentral

Warmwasser/Raumheizung kombiniert

Wärmeabgabe

Regelung Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Wärmeabgabesystem Kleinflächige Wärmeabgabe wie Radiatoren, Einzelraumheizer Wärmeverbrauchsfeststellung Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung

Systemtemperaturen Heizkörper (60°C/35°C)

		Wä	irmeverteilung			
	Lage	Berechnungs-	Norm-	Durchmesser	Dämmu	ng
	konditioniert	Länge	Länge	DN	Leitung	Armaturen
Verteilleitung		0,00 m			2/3 gedämmt	X
Steigleitung	\boxtimes	0,00 m			2/3 gedämmt	X
Anbindeleitung		0,00 m			2/3 gedämmt	
		0,00 m	0,00 m			•

	Wärmebereitstellungs-System								
Baujahr			Energieträger	Ö	DI				
Heizsystem	Brennwertger	ät nach 1994							
Aufstellungsort		Betriebsweise		Heizk	kreisregelung				
konditioniert				×	gleitend				
Kesselleistung	430,0 kW	,	berechnet	430,0) kW				
		V	/ärmespeicherun	g					

	warmespeicheru	ung	
Wärmespeicher	ohne Speicher		
konditioniert	Chile Operation		
☐ Anschlussteile gedämmt			
☐ E-Patrone			

Referenzsystem 15-2-2_400 Fossil flüssig

Referenz Seite 27

Transmissionswärmeverlust [W/K]

Wärmeverlust nach Geschoss

			Anz	L	В	Fläche	Fläche	Wärmedgs-	Temperatur-	A _i *U _i * f _i	
Orien-		Douteil				Brutto	Netto	koeff.	korrektur	A _i U _i I _i	Kamanantar
tierung		Bauteil					A_{i}	Ui	Fakt. Fi		Kommentar
_				m	m	m^2	m ²	[W/(m ² K)]	[-]	[W/K]	
								. , ,,,		[,]	
		Erdgeschoss									
FB	FB	Kellerdecke ab 1960 MFH		42,31	16,86	713,38	650,39	1,35	0,50	439,01	
FB	TF	Trenndecke über Aussenluft	ab 196	3,72	12,58		46,81	0,55	1,00	25,75	
FB	TF	Trenndecke über Aussenluft	ab 196	2,91	2,78		8,07	0,55	1,00	4,44	
FB	TF	Trenndecke über Aussenluft	ab 196	2,80	2,89		8,11	0,55		4,46	
NW	AW	Außenwand ab 1960 MFH		42,31	2,90	122,69	79,96	1,20	1,00	95,95	
NW	AF	F - 558/148 - Kunststofffenste	2	5,58	1,48		16,52	1,90	1,00	31,38	
NW	AF	F - 578/146 - Kunststofffenste	1	5,78	1,46		8,44	1,90	1,00	16,03	
NW	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste	4	1,25	1,38		6,90	1,90	1,00	13,11	
NW	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste	4	1,97	1,38		10,87	1,90	1,00	20,66	
SW	AW	Außenwand ab 1960 MFH		2,09	2,90		6,05	1,20	1,00	7,26	
so	AW	Außenwand ab 1960 MFH		3,72	2,90	10,79	8,07	1,20	1,00	9,69	
SO	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste	1	1,97	1,38	·	2,72	1,90	1,00	5,17	
SW	AW	Außenwand ab 1960 MFH		1,75	2,90		5,08	1,20	1,00	6,10	
so	AW	Außenwand ab 1960 MFH		2,35	2,90	6,81	5,39	1,20	1,00	6,47	
so	AF	F - 125/114 - Kunststofffenste	1	1,25	1,14	-,	1,43	1,90	1,00	2,71	
SW	AW	Außenwand ab 1960 MFH		1,77	2,90	5,13	3,29	1,20	1,00	3,95	
SW	AF	F - 89/207 - Kunststofffenster	1	0,89	2,07	-, -	1,84	1,90	1,00	3,50	
SO	AW	Außenwand ab 1960 MFH		12,28	2,90	35,60	26,71	1,20	1,00	32,05	
so	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste	2	1,25	1,38		3,45	1,90	1,00	6,56	
so	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste		1,97	1,38		5,44	1,90	1,00	10,33	
NO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	_	1,78	2,90		5,16	1,20		6,19	
so	AW	Außenwand ab 1960 MFH		11,75	2,90	34,08	24,09	1,20		28,91	
so	AF	F - 125/114 - Kunststofffenste	2	1,25	1,14	0.,00	2,85	1,90	1,00	5,42	
so	AF	F - 89/207 - Kunststofffenster	—	0,89	2,07		3,68	1,90	-	7,00	
so	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste		1,25	1,38		3,45	1,90	1,00	6,56	
SW	AW	Außenwand ab 1960 MFH	_	1,79	2,90		5,18	1,20	1,00	6,21	
SO	AW	Außenwand ab 1960 MFH		12,22	2,90	35,44	26,56	1,20	1,00	31,87	
so	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste	2	1,25	1,38	30,11	3,45	1,90	1,00	6,56	
so	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste		1,97	1,38		5,44	1,90	1,00	10,33	
NO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	_	1,78	2,90	5,15	3,31	1,20	1,00	3,97	
NO	AF	F - 89/207 - Kunststofffenster	1	0,89	2,07	0,10	1,84	1,90	1,00	3,50	
so	AW	Außenwand ab 1960 MFH		2,85	2,90	8,26	6,84	1,20		8,20	
so	AF	F - 125/114 - Kunststofffenste	1	1,25	1,14	0,20	1,43	1,90	1,00	2,71	
NO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	•	1,73	2,90		5,03	1,20	1,00	6,03	
so	AW	Außenwand ab 1960 MFH		3,96	2,90	11,48	8,76	1,20	-	10,52	
so	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste	1	1,97	1,38	11,10	2,72	1,90		5,17	
NW	AW	Außenwand ab 1960 MFH		6,16	2,90	17,86	12,86	1,20	1,00	15,44	
NW	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste	1	1,25	1,38	,55	1,73	1,90	1,00	3,28	
NW	AF	F - 89/207 - Kunststofffenster		0,89	2,07		1,84	1,90	,	3,50	
NW	AF	F - 125/114 - Kunststofffenste		1,25	1,14		1,43	1,90	-	2,71	
NO	AW	Außenwand ab 1960 MFH		1,83	2,90		5,31	1,20		6,38	
		Obergeschoss 1		1,00	2,00		0,01	1,20	1,00	0,00	
FB	FB	Geschoßdecke		48,36	14,98	724,65	713,38	0,80	0,00	0,00	
FB	TF	Trenndecke über Aussenluft	ab 196	6,16	1,83	. 24,00	11,27	0,55		6,20	
DE	DE	Geschoßdecke		48,36	14,98	724,65	713,74			0,00	
DE	TF	Flachdach/Terrasse ab 1960	MFH	1,80	6,07	1,00	10,91	0,55		6,00	
NW	AW	Außenwand ab 1960 MFH		48,36	2,70	130,58	79,59			95,51	
NW	AF	F - 558/148 - Kunststofffenste	3	5,58	1,48	. 50,00	24,78			47,07	
NW	AF	F - 578/146 - Kunststofffenste	-	5,78	1,46		8,44	1,90		16,03	
NW	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste		1,25	1,38		6,90	1,90		13,11	
NW	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste		1,97	1,38		10,87	1,90		20,66	
SW	AW	Außenwand ab 1960 MFH	-	2,09	2,70		5,63	1,20		6,76	
so	AW	Außenwand ab 1960 MFH		3,72	2,70	10,04	7,33	1,20		8,79	
SO	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste	1	1,97	1,38	10,04	2,72	1,90		5,17	
	/ · ·	. 137/100 Adilatatomenate	'	1,31	1,50		2,12	1,30	1,00	5,17	

014	1		4 75	0.70			4.00	4.00	= 00	
SW	AW	Außenwand ab 1960 MFH	1,75	2,70		4,74		1,00	5,68	
so	AW	Außenwand ab 1960 MFH	2,35	2,70	6,35	4,92	1,20	1,00	5,90	
so	AF	F - 125/114 - Kunststofffenste 1	1,25	1,14		1,43	1,90	1,00	2,71	
SW	AW	Außenwand ab 1960 MFH	1,77	2,70	4,78	2,93	1,20	1,00	3,52	
SW	AF	F - 89/207 - Kunststofffenster 1	0,89	2,07		1,84	1,90	1,00	3,50	
SO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	12,27	2,70	33,14	24,25	1,20	1,00	29,10	
SO	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste 2	1,25	1,38		3,45	1,90	1,00	6,56	
SO	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste 2	1,97	1,38		5,44	1,90	1,00	10,33	
NO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	1,78	2,70		4,80	1,20	1,00	5,76	
so	AW	Außenwand ab 1960 MFH	11,75	2,70	31,73	21,74	1,20	1,00	26,09	
so	AF	F - 125/114 - Kunststofffenste 2	1,25	1,14	,	2,85	1,90	1,00	5,42	
so	AF	F - 89/207 - Kunststofffenster 2	0,89	2,07		3,68	1,90	1,00	7,00	
so	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste 2	1,25	1,38		3,45	1,90	1,00	6,56	
SW	AW	Außenwand ab 1960 MFH	1,79	2,70		4,82	1,20	1,00	5,79	
so	AW	Außenwand ab 1960 MFH	12,22	2,70	33,00	24,11	1,20	1,00	28,93	
so	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste 2		1,38	33,00	3,45	•	1,00	6,56	
			1,25				1,90			
SO	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste 2	1,97	1,38	4.00	5,44		1,00	10,33	
NO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	1,78	2,70	4,80	2,96	1,20	1,00	3,55	
NO	AF	F - 89/207 - Kunststofffenster 1	0,89	2,07		1,84	1,90	1,00	3,50	
SO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	2,85	2,70	7,70	6,27	1,20	1,00	7,52	
SO	AF	F - 125/114 - Kunststofffenst	1,25	1,14		1,43	1,90	1,00	2,71	
NO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	1,73	2,70		4,68	1,20	1,00	5,61	
SO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	3,96	2,70	10,69	7,97	1,20	1,00	9,56	
SO	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste 1	1,97	1,38		2,72	1,90	1,00	5,17	
		Obergeschoss 2								
FB	FB	Geschoßdecke	26,91	26,91	723,97	714,69	0,80	0,00	0,00	
FB	TF	Trenndecke über Aussenluft ab 196	1,78	2,88		5,12	0,55	1,00	2,81	
FB	TF	Trenndecke über Aussenluft ab 196	1,79	2,32		4,17	0,55	1,00	2,29	
DE	DE	Geschoßdecke	26,91	26,91	723,97	692,84	0,80	0,00	0,00	
DE	TF	Flachdach/Terrasse ab 1960 MFH	2,35	1,77	,	4,17	0,55	1,00	2,29	
DE	TF	Flachdach/Terrasse ab 1960 MFH	1,78	2,88		5,12	0,55	1,00	2,81	
DE	TF	Flachdach/Terrasse ab 1960 MFH	6,16	1,81		11,13	0,55	1,00	6,12	
DE	TF	Flachdach/Terrasse ab 1960 MFH	5,71	1,88		10,72	0,55	1,00		
SW	AW	Außenwand ab 1960 MFH	2,09	2,70		5,63	1,20	1,00		
so	AW	Außenwand ab 1960 MFH	3,72	2,70	10,04	7,33		1,00	,	
so	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste 1	1,97	1,38	10,04	2,72		1,00		
							1,90	,	5,17	
SW	AW	Außenwand ab 1960 MFH	3,55	2,70	20.50	9,58		1,00		
SO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	14,63	2,70	39,50	29,18				
SO	AF	F - 125/114 - Kunststofffenste 1	1,25	1,14		1,43	•	1,00	2,71	
SO	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste 2	1,25	1,38		3,45		1,00	6,56	
so	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste 2	1,97	1,38		5,44	•	1,00	10,33	
NO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	1,78	2,70		4,80	1,20	1,00	5,76	
SO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	11,75	2,70	31,73	21,74	1,20	1,00	26,09	
SO	AF	F - 125/114 - Kunststofffenste 2	1,25	1,14		2,85	1,90	1,00	5,42	
SO	AF	F - 89/207 - Kunststofffenstel 2	0,89	2,07		3,68	1,90	1,00	7,00	
SO	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste 2	1,25	1,38		3,45	1,90	1,00	6,56	
SW	AW	Außenwand ab 1960 MFH	1,79	2,70		4,82	1,20	1,00	5,78	
SO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	15,10	2,70	40,76	30,45	1,20	1,00	36,54	
so	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste 2	1,25	1,38	-	3,45		1,00	6,56	
so	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste 2	1,97	1,38		5,44		1,00	10,33	
so	AF	F - 125/114 - Kunststofffenste 1	1,25	1,14		1,43		1,00	2,71	
NO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	3,53	2,70		9,54		1,00	11,44	
so	AW	Außenwand ab 1960 MFH	3,96	2,70	10,69	7,97		1,00	9,56	
so	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste 1	1,97	1,38	10,03	2,72	1,90	1,00	5,17	
NW	AW	Außenwand ab 1960 MFH	23,98	2,70	64,74	39,33		1,00	47,20	
NW	AF		5,58	1,48	04,74	16,52	1,20	1,00	31,38	
	WL.			1,48			· ·			
NW	Λ.Ε.	E 105/100 Vunatatattita	4 05	1.38		3,45		1,00	6,56	
NDA/	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste 2	1,25			- 11				
NW	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste 2	1,97	1,38		5,44		1,00		
SW	AF AW	F - 197/138 - Kunststofffenste 2 Außenwand ab 1960 MFH	1,97 1,94	1,38 2,70		5,24	1,20	1,00	6,29	
SW NW	AF AW AW	F - 197/138 - Kunststofffenste 2 Außenwand ab 1960 MFH Außenwand ab 1960 MFH	1,97 1,94 6,06	1,38 2,70 2,70	16,35	5,24 11,36	1,20 1,20	1,00 1,00	6,29 13,63	
SW NW NW	AF AW AW AF	F - 197/138 - Kunststofffenst 2 Außenwand ab 1960 MFH Außenwand ab 1960 MFH F - 125/138 - Kunststofffenst 1	1,97 1,94 6,06 1,25	1,38 2,70 2,70 1,38	16,35	5,24 11,36 1,73	1,20 1,20 1,90	1,00 1,00 1,00	6,29 13,63 3,28	
SW NW	AF AW AW	F - 197/138 - Kunststofffenste 2 Außenwand ab 1960 MFH Außenwand ab 1960 MFH	1,97 1,94 6,06	1,38 2,70 2,70	16,35	5,24 11,36	1,20 1,20 1,90	1,00 1,00	6,29 13,63 3,28	
SW NW NW	AF AW AW AF	F - 197/138 - Kunststofffenst 2 Außenwand ab 1960 MFH Außenwand ab 1960 MFH F - 125/138 - Kunststofffenst 1	1,97 1,94 6,06 1,25	1,38 2,70 2,70 1,38	16,35	5,24 11,36 1,73	1,20 1,20 1,90 1,90	1,00 1,00 1,00	6,29 13,63 3,28 3,50	
SW NW NW	AF AW AW AF	F - 197/138 - Kunststofffenste 2 Außenwand ab 1960 MFH Außenwand ab 1960 MFH F - 125/138 - Kunststofffenste 1 F - 89/207 - Kunststofffenste 1	1,97 1,94 6,06 1,25 0,89	1,38 2,70 2,70 1,38 2,07	16,35	5,24 11,36 1,73 1,84	1,20 1,20 1,90 1,90 1,90	1,00 1,00 1,00 1,00	6,29 13,63 3,28 3,50 2,71	
SW NW NW NW	AF AW AF AF AF	F - 197/138 - Kunststofffenste 2 Außenwand ab 1960 MFH Außenwand ab 1960 MFH F - 125/138 - Kunststofffenste 1 F - 89/207 - Kunststofffenste 1 F - 125/114 - Kunststofffenste 1	1,97 1,94 6,06 1,25 0,89 1,25	1,38 2,70 2,70 1,38 2,07 1,14	16,35 49,50	5,24 11,36 1,73 1,84 1,43	1,20 1,20 1,90 1,90 1,90 1,20	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	6,29 13,63 3,28 3,50 2,71 5,82	

NIVA/	T	E 425/420 Kunatatat#fanat	4.05	4 20		2.45	1.00	1.00	C FC	
NW	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste 2	1,25	1,38		3,45	1,90	1,00	6,56	
NW	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste 2	1,97	1,38		5,44	1,90	1,00	10,33	
		Obergeschoss 3	00.55	00.55	704.00	222.24	0.00	0.00	2.22	
FB	FB	Geschoßdecke	26,55	26,55	704,88	693,24	0,80	0,00	0,00	
FB	TF	Trenndecke über Aussenluft ab 196	6,06	1,92		11,64	0,55	1,00	6,40	
DE	DE	Geschoßdecke	26,55	26,55	704,88	700,99	0,80	0,00	0,00	
DE	TF	Flachdach/Terrasse ab 1960 MFH	2,15	1,81		3,89	0,55	1,00	2,14	
NW	AW	Außenwand ab 1960 MFH	24,34	2,70	65,72	40,14	1,20	1,00	48,16	
NW	AF	F - 558/148 - Kunststofffenste 1	5,58	1,48		8,26	1,90	1,00	15,69	
NW	AF	F - 578/146 - Kunststofffenste 1	5,78	1,46		8,44	1,90	1,00	16,03	
NW	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste 2	1,25	1,38		3,45	1,90	1,00	6,56	
NW	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste 2	1,97	1,38		5,44	1,90	1,00	10,33	
SW	AW	Außenwand ab 1960 MFH	2,09	2,70		5,63	1,20	1,00	6,76	
SO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	3,72	2,70	10,05	7,33	1,20	1,00	8,79	
so	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste 1	1,97	1,38		2,72	1,90	1,00	5,17	
SW	AW	Außenwand ab 1960 MFH	1,75	2,70		4,74	1,20	1,00	5,68	
so	AW	Außenwand ab 1960 MFH	2,35	2,70	6,35	4,92	1,20	1,00	5,90	
so	AF	F - 125/114 - Kunststofffenste 1	1,25	1,14	0,00	1,43	1,90	1,00	2,71	
SW	AW	Außenwand ab 1960 MFH	1,77	2,70	4,78	2,93	1,20	1,00	3,52	
SW	AF	F - 89/207 - Kunststofffenster 1			4,70		1,90			
		Außenwand ab 1960 MFH	0,89	2,07	22.44	1,84		1,00	3,50	
SO	AW		12,27	2,70	33,14	24,25	1,20	1,00	29,10	
SO	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste 2	1,25	1,38		3,45	1,90	1,00	6,56	
SO	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste 2	1,97	1,38		5,44	1,90	1,00	10,33	
NO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	1,78	2,70		4,80	1,20	1,00	5,76	
SO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	11,75	2,70	31,73	21,74	1,20	1,00	26,09	
SO	AF	F - 125/114 - Kunststofffenste 2	1,25	1,14		2,85	1,90	1,00	5,42	
SO	AF	F - 89/207 - Kunststofffenster 2	0,89	2,07		3,68	1,90	1,00	7,00	
SO	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste 2	1,25	1,38		3,45	1,90	1,00	6,56	
SW	AW	Außenwand ab 1960 MFH	1,79	2,70		4,82	1,20	1,00	5,79	
SO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	12,22	2,70	33,00	24,11	1,20	1,00	28,93	
SO	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste 2	1,25	1,38		3,45	1,90	1,00	6,56	
so	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste 2	1,97	1,38		5,44	1,90	1,00	10,33	
NO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	1,78	2,70	4,80	2,96	1,20	1,00	3,55	
NO	AF	F - 89/207 - Kunststofffenstel 1	0,89	2,07	.,00	1,84	1,90	1,00	3,50	
so	AW	Außenwand ab 1960 MFH	2,85	2,70	7,70	6,27	1,20	1,00	7,52	
so	AF	F - 125/114 - Kunststofffenste 1	1,25	1,14	7,70	1,43	1,90	1,00	2,71	
NO	AW	Außenwand ab 1960 MFH								
			1,73	2,70 2,70	10.00	4,68	1,20	1,00	5,61	
so	AW	Außenwand ab 1960 MFH	3,96		10,69	7,97	1,20	1,00	9,56	
SO	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste 1	1,97	1,38	10.00	2,72	1,90	1,00	5,17	
NW	AW	Außenwand ab 1960 MFH	6,16	2,70	16,62	11,63	1,20	1,00	13,95	
NW	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste 1	1,25	1,38		1,73	1,90	1,00	3,28	
NW	AF	F - 89/207 - Kunststofffenste 1	0,89	2,07		1,84	1,90	1,00	3,50	
NW	AF	F - 125/114 - Kunststofffenste 1	1,25	1,14		1,43	1,90	1,00	2,71	
NO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	1,83	2,70		4,95	1,20	1,00	5,94	
NW	AW	Außenwand ab 1960 MFH	12,20	2,70	32,93	24,04	1,20	1,00	28,85	
NW	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste 2	1,25	1,38		3,45	1,90	1,00	6,56	
NW	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste 2	1,97	1,38		5,44	1,90	1,00	10,33	
SW	AW	Außenwand ab 1960 MFH	1,81	2,70		4,89	1,20	1,00	5,87	
NW	AW	Außenwand ab 1960 MFH	5,76	2,70	15,55	10,56	1,20	1,00	12,67	
NW	AF	F - 125/114 - Kunststofffenste 1	1,25	1,14	-	1,43	1,90	1,00	2,71	
NW	AF	F - 89/207 - Kunststofffenstel 1	0,89	2,07		1,84	1,90	1,00	3,50	
NW	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste 1	1,25	1,38		1,73	1,90	1,00	3,28	
NO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	1,96	2,70		5,29	1,20	1,00	6,35	
<u> </u>	1	Obergeschoss 4	.,00	2,70		0,20	.,20	.,00	0,00	
FB	FB	Geschoßdecke	27,88	26,38	735,47	699,07	0,80	0,00	0.00	
FB	TF	Trenndecke über Aussenluft ab 196	1,81	5,77	133,41	10,46	0,55	1,00	5,75	
	TF									
FB		Trenndecke über Aussenluft ab 196	1,86	6,06		11,26	0,55	1,00	6,19	
FB	TF	Trenndecke über Aussenluft ab 196	1,78	5,90		10,50	0,55	1,00	5,77	
FB	TF	Trenndecke über Aussenluft ab 196	1,79	2,34		4,19	0,55	1,00	2,30	
DE	DE	Geschoßdecke	27,88	26,38	735,47	539,12	0,80	0,00	0,00	
DE	TF	Flachdach/Terrasse ab 1960 MFH	196,35	1,00		196,35	0,55	1,00	107,99	
SW	AW	Außenwand ab 1960 MFH	2,09	2,70		5,63	1,20	1,00	6,76	
SO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	3,72	2,70	10,05	7,33	1,20	1,00	8,79	
SO	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste 1	1,97	1,38		2,72	1,90	1,00	5,17	
SW	AW	Außenwand ab 1960 MFH	3,55	2,70		9,58	1,20	1,00	11,49	
		Außenwand ab 1960 MFH	20,49	2,70	55,33	36,76	1,20	1,00	44,11	

SO	AF	F - 558/148 - Kunststofffenst	1	5,58	1,48		8,26	1,90	1,00	15,69	
SO	AF	F - 125/114 - Kunststofffenst	1	1,25	1,14		1,43	1,90	1,00	2,71	
SO	AF	F - 125/138 - Kunststofffenst	2	1,25	1,38		3,45	1,90	1,00	6,56	
SO	AF	F - 197/138 - Kunststofffenst	2	1,97	1,38		5,44	1,90	1,00	10,33	
NO	AW	Außenwand ab 1960 MFH		1,80	2,70		4,85	1,20	1,00	5,83	
SO	AW	Außenwand ab 1960 MFH		5,88	2,70	15,86	10,87	1,20	1,00	13,04	
SO	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste	1	1,25	1,38		1,73	1,90	1,00	3,28	
SO	AF	F - 89/207 - Kunststofffenstei	1	0,89	2,07		1,84	1,90	1,00	3,50	
SO	AF	F - 125/114 - Kunststofffenste	1	1,25	1,14		1,43	1,90	1,00	2,71	
SW	AW	Außenwand ab 1960 MFH		1,79	2,70		4,82	1,20	1,00	5,78	
so	AW	Außenwand ab 1960 MFH		12,22	2,70	33,00	24,11	1,20	1,00	28,93	
SO	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste	2	1,25	1,38		3,45	1,90	1,00	6,56	
SO	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste	2	1,97	1,38		5,44	1,90	1,00	10,33	
NO	AW	Außenwand ab 1960 MFH		1,78	2,70	4,80	2,96	1,20	1,00	3,55	
NO	AF	F - 89/207 - Kunststofffenstei	1	0,89	2,07		1,84	1,90	1,00	3,50	
SO	AW	Außenwand ab 1960 MFH		2,85	2,70	7,70	6,27	1,20	1,00	7,52	
so	AF	F - 125/114 - Kunststofffenste	1	1,25	1,14		1,43	1,90	1,00	2,71	
NO	AW	Außenwand ab 1960 MFH		1,73	2,70		4,68	1,20	1,00	5,61	
SO	AW	Außenwand ab 1960 MFH		3,96	2,70	10,69	7,97	1,20	1,00	9,56	
so	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste	1	1,97	1,38		2,72	1,90	1,00	5,17	
NW	AW	Außenwand ab 1960 MFH		27,88	2,70	75,28	43,95	1,20	1,00	52,75	
NW	AF	F - 558/148 - Kunststofffenste	2	5,58	1,48		16,52	1,90	1,00	31,38	
NW	AF	F - 400/148 - Kunststofffenste	1	4,00	1,48		5,92	1,90	1,00	11,25	
NW	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste	2	1,25	1,38		3,45	1,90	1,00	6,56	
NW	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste	2	1,97	1,38		5,44	1,90	1,00	10,33	
SW	AW	Außenwand ab 1960 MFH	_	1,82	2,70		4,91	1,20	1,00	5,89	
NW	AW	Außenwand ab 1960 MFH		2,15	2,70	5,80	4,38	1,20	1,00	5,26	
NW	AF	F - 125/114 - Kunststofffenste	1	1,25	1,14	3,33	1,43	1,90	1,00	2,71	
NO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	•	1,80	2,70		4,85	1,20	1,00	5,82	
NW	AW	Außenwand ab 1960 MFH		18,33	2,70	49,50	32,17	1,20	1,00	38,61	
NW	AF	F - 578/146 - Kunststofffenste	1	5,78	1,46	.0,00	8,44	1,90	1,00	16,03	
NW	AF	F - 125/138 - Kunststofffenste	2	1,25	1,38		3,45	1,90	1,00	6,56	
NW	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste	2	1,97	1,38		5,44	1,90	1,00	10,33	
		Obergeschoss 5	-	1,01	1,00	+	0,	1,00	1,00	10,00	
FB	FB	Geschoßdecke		48,80	11,05	539,12	523,68	0,80	0,00	0,00	
FB	TF	Trenndecke über Aussenluft ab 1	96	1,79	5,83	000,12	10,41	0,55	1,00	5,73	
FB	TF	Trenndecke über Aussenluft ab 1	_	2,85	1,77		5,03	0,55	1,00	2,77	
DE	DE	Flachdach/Terrasse ab 1960 MF		48,80	11,05		539,12	0,55	1,00	296,52	
NW	AW	Außenwand ab 1960 MFH	+	48,80	2,70	131,75	96,78	1,20	1,00	116,14	
NW	AF	F - 89/207 - Kunststofffenster	4	0,89	2,70	101,70	7,37	1,90	1,00	14,00	
NW	AF		16	1,25	1,38		27,60	1,90	1,00	52,44	
SW	AW	Außenwand ab 1960 MFH		0,92	2,70		2,48	1,20	1,00	2,98	
SO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	+	3,68	2,70	9,94	6,98	1,20	1,00	8,37	
so	AF	F - 143/207 - Kunststofffenste	1	1,43	2,70	3,34	2,96	1,20	1,00	5,62	
SW	AW	Außenwand ab 1960 MFH	1	3,56	2,70		9,63	1,90	1,00	11,55	
SO	AW	Außenwand ab 1960 MFH	+	41,73	2,70	112,66	78,28	1,20	1,00	93,94	
	AF	F - 89/207 - Kunststofffenster	2	- '		112,00	,		· ·		
SO SO	+		3	0,89	2,07		5,53	1,90	1,00	10,50	
SO	AF		0	1,25	1,38		17,25	1,90	1,00	32,78	
SO	AF	F - 143/207 - Kunststofffenste	3	1,43	2,07		8,88	1,90	1,00	16,87	
SO	AF	F - 197/138 - Kunststofffenste	1	1,97	1,38		2,72	1,90	1,00	5,17	
NO	AW	Außenwand ab 1960 MFH		3,54	2,70	40.45	9,55	1,20	1,00	11,46	
SO	AW	Außenwand ab 1960 MFH		3,87	2,70	10,45	7,49	1,20	1,00	8,99	
SO	AF	F - 143/207 - Kunststofffenste	1	1,43	2,07		2,96	1,90	1,00	5,62	

Summe Fenster & Türen 203	$\Sigma A_i = A =$	3415,77				
Fläche aus vereinfachte	r Berechnung :	!				
Su	mme Flächen :	3415,77				
	Volumen:	8614,26				
Fenster: 203	Anteil a	ın der Außenf	fassade:		27,9 %	,
Leitwe	ert an Außenluft L	_e	3.073,81 W/k	<		
Transmissions-Leitwert ohne Wärmebrückenzuschläge	Σ	Ai*Ui*fi		·		3.512,83 W/K
Transmissions-Leitwertzuschläge für Wärmebrücken	L	-ψ+L _γ		f =	0,1000	351,28 W/K

Transmissions-Leitwert inkl. Wärmebrückenzuschläge	L _T	3.864,11 W/K
Lüftungwärmeverluste RLT	$L_{V,RLT}$	
Lüftungswärmeverluste Fensterlüftung	$L_{V,FL}$	
Lüftungswärmeverluste	L_V	1.112,96 W/K
Summe Transmissions- und Lüftungswärmeverluste	L	4.977,07 W/K
Gebäudeheizlast	P _{tot}	171,21 kW
flächenbezogene Heizlast	P ₁	41,34 W/m2

Transmissionswärmeverlust [W/K]

Wärmeverlust nach Typ

	Bauteil			Fläche Netto A _i m ²	Wärmedurchgangskoeff. Ui [W/(m²K)]	U-Wert max.	Temperatur- Korrektur- Faktor Fi [-]	
AW	Außenwand ab 1960 MFH			1324,33	1,20	0,35	1,00	
	Kallanda da da Agga MEU			050.00	4.05	0.40	0.50	
FB TF	Kellerdecke ab 1960 MFH Trenndecke über Aussenluft ab 1960 M			650,39		0,40	0,50	
IF	Trenndecke über Aussenluft ab 1960 M	IFH		147,03	0,55	0,20	1,00	
TF	Flachdach/Terrasse ab 1960 MFH			781,40	0,55	0,20	1,00	
	E 405/444 K + + ##			0.4.00	4.00	4.40	4.00	
AF	F - 125/114 - Kunststofffenster			34,20		1,40	1,00	
AF AF	F - 125/138 - Kunststofffenster F - 143/207 - Kunststofffenster			136,28		1,40	1,00	
AF	F - 143/207 - Kunststofffenster			14,80 138,65	· ·	1,40 1,40	1,00 1,00	
AF	F - 400/148 - Kunststofffenster			5,92		1,40	1,00	
AF	F - 558/148 - Kunststofffenster			90,84		1,40	1,00	
AF	F - 578/146 - Kunststofffenster			42,19		1,40	1,00	
AF	F - 89/207 - Kunststofffenster			49,74		1,40	1,00	
	Summe Fenster & Türen	203	$\Sigma A_i = A =$	3415,77				
	Fenster	203		Anteil an der A	ußenfassade		27,9	%
		L eitwert a	n Außenluft	l e		3	073,81 W/K	
Transm	issions-Leitwert ohne Wärmebrückenzusc		ar, taisorilait	Σ Ai*Ui*fi		0.		,83 W/K
	issions-Leitwertzuschläge für Wärmebrüc	•		Lψ+L _χ	f =	0,1000		,28 W/K
	issions-Leitwert inkl. Wärmebrückenzusch			L _T		,		,11 W/K
	wärmeverluste RLT	3 -		L _{V,RLT}				•
_	swärmeverluste Fensterlüftung			L _{V,FL}				
_	swärmeverluste			L _V			1.112	,96 W/K
_	Transmissions- und Lüftungswärmeverlu	ste		L				,07 W/K
	deheizlast			P _{tot}				1,21 kW
flächen	bezogene Heizlast			P ₁				4 W/m2

Wärmeverlust nach Typ
Seite 33

Transmissionswärmeverlust [W/K]

Wärmeverlust nach Himmelsrichtung

Orien- tierung		Bauteil			Fläche Netto A _i m ²	Wärmedurch- gangskoeff. Ui [W/(m ² K)]	U-Wert max.	Temperatur- Korrektur- Faktor Fi [-]	
sw	AW	Außenwand ab 1960 MFH			123,06	1,20	0,35	1,00	
SO	AW	Außenwand ab 1960 MFH			582,33	1,20	0,35	1,00	
NO	AW	Außenwand ab 1960 MFH			100,00	1,20	0,35	1,00	
NW	AW	Außenwand ab 1960 MFH			518,94	1,20	0,35	1,00	
							- 12		
FB	FB	Kellerdecke ab 1960 MFH			650,39	1,35	0,40	0,50	
FB	TF	Trenndecke über Aussenluft ab 1960	MFH		147,03	0,55	0,20	1,00	
DE	TF	Flachdach/Terrasse ab 1960 MFH			781,40	0,55	0,20	1,00	
SW	AF	F - 89/207 - Kunststofffenster			5,53	1,90	1,40	1,00	
SO	AF	F - 125/114 - Kunststofffenster			27,08	1,90	1,40	1,00	
SO	AF	F - 125/138 - Kunststofffenster			67,28	1,90	1,40	1,00	
so	AF	F - 143/207 - Kunststofffenster			14,80	1,90	1,40	1,00	
SO	AF	F - 197/138 - Kunststofffenster			84,28	1,90	1,40	1,00	
SO	AF	F - 558/148 - Kunststofffenster			8,26	1,90	1,40	1,00	
SO	AF	F - 89/207 - Kunststofffenster			22,11	1,90	1,40	1,00	
NO	AF	F - 89/207 - Kunststofffenster			7,37	1,90	1,40	1,00	
NW	AF	F - 125/114 - Kunststofffenster			7,13	1,90	1,40	1,00	
NW	AF	F - 125/138 - Kunststofffenster			69,00	1,90	1,40	1,00	
NW	AF	F - 197/138 - Kunststofffenster			54,37	1,90	1,40	1,00	
NW	AF	F - 400/148 - Kunststofffenster			5,92	1,90	1,40	1,00	
NW	AF	F - 558/148 - Kunststofffenster			82,58	1,90	1,40	1,00	
NW	AF	F - 578/146 - Kunststofffenster			42,19	1,90	1,40	1,00	
NW	AF	F - 89/207 - Kunststofffenster			14,74	1,90	1,40	1,00	
		Summe Fenster & Türen	203	$\Sigma A_i = A =$	3415,77				
		Fenster	203		Anteil an der	Außenfassade		27,9	%
		Leit	wert a	n Außenluft	Le		3	.073,81 W/K	
		-Leitwert ohne Wärmebrückenzuschläge			Σ Ai*Ui*fi			3.512	2,83 W/K
		Leitwertzuschläge für Wärmebrücken			$L\psi + L_{\chi}$	f =	0,1000		,28 W/K
		-Leitwert inkl. Wärmebrückenzuschläge			L _T			3.864	I,11 W/K
_		verluste RLT			L _{V,RLT}				
•		everluste Fensterlüftung			$L_{V,FL}$				
_		everluste			L_V				2,96 W/k
		nissions- und Lüftungswärmeverluste			L				7,07 W/k
Gebäud		•			P _{tot}				1,21 kW
flächenl	pezogei	ne Heizlast			P ₁			41,3	34 W/m2

Wärmeverlust nach HR Seite 34

Flächen und Volumen

		Geschoßhöhe	Fläche	Volumen
Raum		[m]	[m²]	[m³]
Erdgeschoss			713,38	2068,80
	FB aus CAD	2,90	713,38	2068,80
Obergeschoss 1			724,65	1956,56
	FB aus CAD	2,70	724,65	1956,56
Obergeschoss 2			723,97	1954,72
	FB aus CAD	2,70	723,97	1954,72
Obergeschoss 3			704,88	1903,18
	FB aus CAD	2,70	704,88	1903,18
Obergeschoss 4			735,47	1985,77
-	FB aus CAD	2,70	735,47	1985,77
Obergeschoss 5			539,12	1455,62
	FB aus CAD	2,70	539,12	1455,62
	Summe Gebäude		4141,47	11324,64

Flächen und Volumen Seite 35

Solare Wärmegewinne transparenter Bauteile Qs,t [kWh/a]

Wärmegewinne

0-1				Fläche	Gesamtenergie-	Ver-	Minderung	Wärme-
Orien- tierung	Neigung	Bauteil	Anzahl	A_{i}	durchlaßgrad	schattung	Rahmen	gewinne
lierung				[m ²]	g [-]	F _s < 0,9 [-]	F _F [-]	[kW]
NW	90	F - 558/148 - Kunststofffenster	2	16,52	0,67	0,4	0,834	1.616,63
NW	90	F - 578/146 - Kunststofffenster	1	8,44	0,67	0,4	0,833	824,98
NW	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	4	6,90	0,67	0,4	0,718	581,42
NW	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	4	10,87	0,67	0,4	0,768	980,14
SO	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	1	2,72	0,67	0,4	0,768	382,84
SO	90	F - 125/114 - Kunststofffenster	1	1,43	0,67	0,4	0,693	181,07
SW	90	F - 89/207 - Kunststofffenster	1	1,84	0,67	0,4	0,7	236,46
SO	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	2	3,45	0,67	0,4	0,718	454,21
SO	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	2	5,44	0,67	0,4	0,768	765,68
SO	90	F - 125/114 - Kunststofffenster	2	2,85	0,67	0,4	0,693	362,15
SO	90	F - 89/207 - Kunststofffenster	2	3,68	0,67	0,4	0,7	472,93
SO	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	2	3,45	0,67	0,4	0,718	454,21
SO	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	2	3,45	0,67	0,4	0,718	454,21
SO	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	2	5,44	0,67	0,4	0,768	765,68
NO	90	F - 89/207 - Kunststofffenster	1	1,84	0,67	0,4	0,7	151,35
SO	90	F - 125/114 - Kunststofffenster	1	1,43	0,67	0,4	0,693	181,07
SO	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	1	2,72	0,67	0,4	0,768	382,84
NW	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	1	1,73	0,67	0,4	0,718	145,36
NW	90	F - 89/207 - Kunststofffenster	1	1,84	0,67	0,4	0,7	151,35
NW	90	F - 125/114 - Kunststofffenster	1	1,43	0,67	0,4	0,693	115,90
NW	90	F - 558/148 - Kunststofffenster	3	24,78	0,67	0,4	0,834	2.424,95
NW	90	F - 578/146 - Kunststofffenster	1	8,44	0,67	0,4	0,833	824,98
NW	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	4	6,90	0,67	0,4	0,718	581,42
NW	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	4	10,87	0,67	0,4	0,768	980,14
SO	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	1	2,72	0,67	0,4	0,768	382,84
SO	90	F - 125/114 - Kunststofffenster	1	1,43	0,67	0,4	0,693	181,07
SW	90	F - 89/207 - Kunststofffenster	1	1,84	0,67	0,4	0,7	236,46
SO	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	2	3,45	0,67	0,4	0,718	454,21
SO	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	2	5,44	0,67	0,4	0,768	765,68
SO	90	F - 125/114 - Kunststofffenster	2	2,85	0,67	0,4	0,693	362,15
SO	90	F - 89/207 - Kunststofffenster	2	3,68	0,67	0,4	0,7	472,93
SO	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	2	3,45	0,67	0,4	0,718	454,21
SO	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	2	3,45	0,67	0,4	0,718	454,21
SO	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	2	5,44	0,67	0,4	0,768	765,68
NO	90	F - 89/207 - Kunststofffenster	1	1,84	0,67	0,4	0,7	151,35
SO	90	F - 125/114 - Kunststofffenster	1	1,43		0,4	0,693	181,07
SO	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	1	2,72	0,67	0,4	0,768	382,84
SO	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	1	2,72	0,67	0,4	0,768	382,84
SO	90	F - 125/114 - Kunststofffenster	1	1,43	0,67	0,4	0,693	181,07
SO	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	2	3,45	0,67	0,4	0,718	454,21
SO	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	2	5,44	0,67	0,4	0,768	765,68
SO	90	F - 125/114 - Kunststofffenster	2	2,85	0,67	0,4	0,693	362,15
SO	90	F - 89/207 - Kunststofffenster	2	3,68	0,67	0,4	0,7	472,93
SO	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	2	3,45	0,67	0,4	0,718	454,21
SO	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	2	3,45	0,67	0,4	0,718	454,21
SO	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	2	5,44	0,67	0,4	0,768	765,68
SO	90	F - 125/114 - Kunststofffenster	1	1,43	0,67	0,4	0,693	181,07
SO	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	1	2,72	0,67	0,4	0,768	382,84
NW	90	F - 558/148 - Kunststofffenster	2	16,52	0,67	0,4	0,834	1.616,63
NW	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	2	3,45	0,67	0,4	0,718	290,71
NW	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	2	5,44	0,67	0,4	0,768	490,07
NW	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	1	1,73	0,67	0,4	0,718	145,36
NW	90	F - 89/207 - Kunststofffenster	1	1,84	0,67	0,4	0,7	151,35
NW	90	F - 125/114 - Kunststofffenster	1	1,43	0,67	0,4	0,693	115,90
NW	90	F - 578/146 - Kunststofffenster	1	8,44	0,67	0,4	0,833	824,98

Wärmegewinn Seite 36

N IV A /	00	F 405/400 V+		2.4-1	0.07	0.4	0.740	000 7
NW NW	90	F - 125/138 - Kunststofffenster F - 197/138 - Kunststofffenster	2	3,45 5,44	0,67 0,67	0,4	0,718 0,768	290,71 490,07
NW	90	F - 558/148 - Kunststofffenster	1	8,26	0,67	0,4	0,766	808,32
NW	90	F - 578/146 - Kunststofffenster	1	8,44	0,67	0,4	0,833	824,9
NW	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	2	3,45	0,67	0,4	0,718	290,7
NW	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	2	5,44	0,67	0,4	0,768	490,0
so	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	1	2,72	0,67	0,4	0,768	382,84
so	90	F - 125/114 - Kunststofffenster	1	1,43	0,67	0,4	0,693	181,07
SW	90	F - 89/207 - Kunststofffenster	1	1,84	0,67	0,4	0,7	236,46
SO	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	2	3,45	0,67	0,4	0.718	454,2
SO	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	2	5,44	0,67	0,4	0,768	765,68
SO	90	F - 125/114 - Kunststofffenster	2	2,85	0,67	0,4	0,693	362,15
SO	90	F - 89/207 - Kunststofffenster	2	3,68	0,67	0,4	0,7	472,93
SO	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	2	3,45	0,67	0,4	0,718	454,21
SO	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	2	3,45	0,67	0,4	0,718	454,21
SO	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	2	5,44	0,67	0,4	0,768	765,68
NO	90	F - 89/207 - Kunststofffenster	1	1,84	0,67	0,4	0,7	151,35
SO	90	F - 125/114 - Kunststofffenster	1	1,43	0,67	0,4	0,693	181,07
SO	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	1	2,72	0,67	0,4	0,768	382,84
NW	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	1	1,73	0,67	0,4	0,718	145,36
NW	90	F - 89/207 - Kunststofffenster	1	1,84	0,67	0,4	0,7	151,35
NW	90	F - 125/114 - Kunststofffenster	1	1,43	0,67	0,4	0,693	115,90
NW	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	2	3,45	0,67	0,4	0,718	290,71
NW	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	2	5,44	0,67	0,4	0,768	490,07
NW	90	F - 125/114 - Kunststofffenster	1	1,43	0,67	0,4	0,693	115,90
NW	90	F - 89/207 - Kunststofffenster	1	1,84	0,67	0,4	0,7	151,35
NW	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	1	1,73	0,67	0,4	0,718	145,36
SO	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	1	2,72	0,67	0,4	0,768	382,84
SO	90	F - 558/148 - Kunststofffenster	1	8,26	0,67	0,4	0,834	1.262,90
SO	90	F - 125/114 - Kunststofffenster	1	1,43	0,67	0,4	0,693	181,07
SO	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	2	3,45	0,67	0,4	0,718	454,21
so	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	2	5,44	0,67	0,4	0,768	765,68
SO	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	1	1,73	0,67	0,4	0,718	227,10
SO	90	F - 89/207 - Kunststofffenster	1	1,84	0,67	0,4	0,7	236,46
SO	90	F - 125/114 - Kunststofffenster	1	1,43	0,67	0,4	0,693	181,07
SO	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	2	3,45	0,67	0,4	0,718	454,21
SO NO	90	F - 197/138 - Kunststofffenster F - 89/207 - Kunststofffenster	2	5,44	0,67	0,4	0,768	765,68
SO			1	1,84	0,67	0,4	0,7	151,35
SO	90	F - 125/114 - Kunststofffenster F - 197/138 - Kunststofffenster	1	1,43	0,67	0,4	0,693	181,07
NW	90			2,72	0,67	0,4	0,768	382,84
NW	90	F - 558/148 - Kunststofffenster F - 400/148 - Kunststofffenster	2	16,52 5,92	0,67	0,4	0,834	1.616,63
NW	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	2	3,45	0,67	,	0,822	571,10
NW	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	2	5,44	0,67 0,67	0,4	0,718 0,768	290,71 490,07
NW	90	F - 125/114 - Kunststofffenster	1	1,43	0,67	0,4	0,768	115,90
NW	90	F - 578/146 - Kunststofffenster	1	8,44	0,67	0,4	0,833	824,98
NW	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	2	3,45	0,67	0,4	0,033	290,71
NW	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	2	5,44	0,67	0,4	0,718	490,07
NW	90	F - 89/207 - Kunststofffenster	4	7,37	0,67	0,4	0,768	605,39
NW	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	16	27,60	0,67	0,4	0,718	2.325,70
SO	90	F - 143/207 - Kunststofffenster	10	2,96	0,67	0,4	0,777	421,73
SO	90	F - 89/207 - Kunststofffenster	3	5,53	0,67	0,4	0,777	709,39
SO	90	F - 125/138 - Kunststofffenster	10	17,25	0,67	0,4	0,718	2.271,03
SO	90	F - 143/207 - Kunststofffenster	3	8,88	0,67	0,4	0,777	1.265,19
SO	90	F - 197/138 - Kunststofffenster	1	2,72	0,67	0,4	0,768	382,84
SO	90	F - 143/207 - Kunststofffenster	1	2,96	0,67	0,4	0,777	421,73
			203					
Solare	Wärme	gewinne	203	$F_{s,t,M} = \Sigma (A_i * g_i)$	* F _a ; * F _a * F _a .	* F _E * I _{2 : xx})	F _{s,t,M}	
		Bauteile:		$Q_{s,t,M} = \Sigma (0.024)$		· r ·s,l,M/	$Q_{s,t,M} =$	56973,68

Wärmegewinn Seite 37

Nachweis der passiven solaren Nutzung am Standortklima

Wärmegewinne

		Q_T	Q_V	Q_{sol}	passive Solare Gewinne in %
	Heiztage	kWh/M	kWh/M	kWh/M	Qsol/(Qt+Qv)
Jänner	31	64230,14	18499,92	1740,12	2,10%
Februar	28	53414,04	15384,61	2922,79	4,25%
März	31	46951,20	13523,15	4479,01	7,41%
April	30	31169,41	8977,59	5910,77	14,72%
Mai	29	19455,23	5603,60	7609,41	30,37%
Juni		9376,99	2700,81	7651,81	
Juli		4226,33	1217,29	7633,92	
August		5903,54	1700,37	6800,60	
September	21	16336,28	4705,27	5250,83	24,95%
Oktober	31	33484,84	9644,49	3700,18	8,58%
November	30	47711,34	13742,09	1885,85	3,07%
Dezember	31	60146,41	17323,70	1388,38	1,79%

in der Heizperiode	7,26%
111 401 1 1012 0 110 43	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

SOLL > 25 %

NW passive solare Nutzung Seite 38

Bauteile

Baubook-Nr	Schichtaufbau	Anteil %	d [mm]	λ W/(mK)	d/λ m²K/W	Dichte	SMat	U-rel.	Ol3-rel.	
	Außenwand ab 1960 MFH	,,,	[]	()						
				U = 1.	200 W/(m²K)					U-Wert
									 	fixiert!
	Flachdach/Terrasse ab 1960 MFH								<u> </u>	
				11 – 0	550 W/(m²K)				 	
				0 = 0.	330 W/(III-R)					U-Wert
										fixiert!
	Geschoßdecke									IIXIOITI
	000011011000110									
				U = 0.	800 W/(m ² K)					U-Wert
									 	fixiert!
	Kellerdecke ab 1960 MFH									
				11 4	350 W/(m²K)					
				U = 1.	350 W/(III-K)				 	U-Wert
										fixiert!
	Trenndecke über Aussenluft ab 1960 MF	H								11210111
									 	
				U = 0.	550 W/(m²K)					U-Wert
									 	fixiert!
									 	

Bauteile Seite 39

Fenster und Türen

Bezeichnung	Breite	Höhe	g	Ψ	U	U	Glas-	U	U	U-Wert
	[mm]	[mm]			Rahmen	Glas	anteil	W/(m²K)	Prüfnorm	fix
F - 558/148 - Kunststofffenster	5580	1480	0,67	0,06	1,60	0,90	0,83	1,90	1,25	X
F - 578/146 - Kunststofffenster	5780	1460	0,67	0,06	1,60	0,90	0,83	1,90	1,25	X
F - 125/138 - Kunststofffenster	1250	1380	0,67	0,06	1,60	0,90	0,72	1,90	1,25	X
F - 197/138 - Kunststofffenster	1970	1380	0,67	0,06	1,60	0,90	0,77	1,90	1,25	X
F - 125/114 - Kunststofffenster	1250	1140	0,67	0,06	1,60	0,90	0,69	1,90	1,25	X
F - 89/207 - Kunststofffenster	890	2070	0,67	0,06	1,60	0,90	0,70	1,90	1,25	X
F - 400/148 - Kunststofffenster	4000	1480	0,67	0,06	1,60	0,90	0,82	1,90	1,25	X
F - 143/207 - Kunststofffenster	1430	2070	0,67	0,06	1,60	0,90	0,78	1,90	1,25	X

Fenster Türen Seite 40