

Energieausweis für Wohngebäude

BEZEICHNUNG	WHA Sankt-Johann-Gasse 8-10		
Gebäude(-teil)	Wohnen	Baujahr	2017
Nutzungsprofil	Mehrfamilienhäuser	Letzte Veränderung	
Straße	Sankt-Johann-Gasse 10	Katastralgemeinde	Margarethen
PLZ/Ort	1050 Wien-Margareten	KG-Nr.	01008
Grundstücksnr.	526/1	Seehöhe	179 m

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR (STANDORTKLIMA)

	HWB SK	PEB SK	CO2 SK	f GEE
A ++				
A +				
A				
B	B	B	B	B
C				
D				
E				
F				
G				

HWB: Der Heizwärmebedarf beschreibt jene Wärmemenge, welche den Räumen rechnerisch zur Beheizung zugeführt werden muss.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundfläche, welcher um ca. 30 °C (also beispielsweise von 8 °C auf 38 °C) erwärmt wird.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste der Haustechnik im Gebäude berücksichtigt. Dazu zählen beispielsweise die Verluste des Heizkessels, der Energiebedarf von Umwälzpumpen etc.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht ca. dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch in einem durchschnittlichen österreichischen Haushalt.

EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusätzlich zum Heizenergiebedarf der Haushaltsstrombedarf berücksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Primärenergiebedarf schließt die gesamte Energie für den Bedarf im Gebäude einschließlich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen erneuerbaren und einen nicht erneuerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren ist 2004–2008.

CO 2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen, einschließlich jener für Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren Berechnung wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).

Energieausweis für Wohngebäude

oib ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe Oktober 2011

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche	6.047,75 m ²	Klimaregion	N	mittlerer U-Wert	0,365 W/m ² K
Bezugs-Grundfläche	4.838,20 m ²	Heiztage	217 d	Bauweise	schwere
Brutto-Volumen	18.393,30 m ³	Heizgradtage	3469 Kd	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Gebäude-Hüllfläche	6.362,06 m ²	Norm-Außentemperatur	-11,3 °C	Sommertauglichkeit	keine Angabe
Kompaktheit (A/V)	0,35 1/m	Soll-Innentemperatur	20 °C	LEK T-Wert	22
charakteristische Länge	2,89 m				

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF **Wohnen**

	Referenzklima	Standortklima	spezifisch	Anforderung	
	spezifisch	zonenbezogen			
HWB	28,05 kWh/m ² a	175.185 kWh/a	28,97 kWh/m ² a		
WWWB		77.260 kWh/a	12,78 kWh/m ² a		
HTEB RH		24.976 kWh/a	4,13 kWh/m ² a		
HTEB WW		99.274 kWh/a	16,42 kWh/m ² a		
HTEB		130.408 kWh/a	21,56 kWh/m ² a		
HEB		382.853 kWh/a	63,31 kWh/m ² a		
HHSB		99.334 kWh/a	16,43 kWh/m ² a		
EEB		482.187 kWh/a	79,73 kWh/m ² a		
PEB		717.123 kWh/a	118,60 kWh/m ² a		
PEB n.ern.		667.542 kWh/a	110,40 kWh/m ² a		
PEB ern.		49.581 kWh/a	8,20 kWh/m ² a		
CO ₂		132.890 kg/a	22,00 kg/m ² a		
f GEE	0,86 -		0,86 -		

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum 13.12.2017

Gültigkeitsdatum 12.12.2027

ErstellerIn

Unterschrift

iC **consulenten**

kal iC consulenten ZT GmbH

iC consulenten Ziviltechniker GesmbH

a member of iC group

A-1120 Wien, Schönbrunner Strasse 297

T +43 1 511 65 0

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier angegebenen abweichen.