

Energieausweis für Wohngebäude


gemäß ÖNORM H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB
Österreichisches Institut für Bautechnik

GEBÄUDE

Gebäudeart	Mehrfamilienhäuser	Erbaut	
Gebäudezone	Wohnen	Katastralgemeinde	Erlaa
Straße	Mehrfamilienhaus, Reklewskigasse 7	KG-Nummer	01802
PLZ/Ort	1230, Wien-Liesing	Einlagezahl	1265;1217; 143; 344
EigentümerIn	"Wiener Heim" Wohnbaugesellschaft m.b.H.	Grundstücksnummer	263/9;266/4;269;270;271/2;272/1;273

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)



ERSTELLT

ErstellerIn Mischek Bauträger Service GmbH
ErstellerIn-Nr. (keine)
GWR-Zahl
Geschäftszahl

Organisation
Ausstellungsdatum 18.01.2010
Gültigkeitsdatum 18.01.2020
Unterschrift

Mischek
MISCHEK BAUTRÄGER SERVICE GMBH
UNGARGASSE 64-66 / STG. 4
A - 1030 WIEN

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz des Österreichischen Institut für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage Gesetzes (EAVG).

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß ÖNORM H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG



Österreichisches Institut für Bautechnik

GEBÄUDEDATEN

Brutto-Grundfläche	1.763,61 m ²
beheiztes Brutto-Volumen	5.552,97 m ³
charakteristische Länge (lc)	2,40 m
Kompaktheit (A/V)	0,42 1/m
mittlerer U-Wert (Um)	0,326 W/m ² K
LEK-Wert	22 -

KLIMADATEN

Klimaregion	Nord - außerhalb von Föhngebieten (N)
Seehöhe	197 m
Heizgradtage	3488 Kd
Heiztage	218 d
Norm-Außentemperatur	-12,3 °C
Soll-Innentemperatur	20 °C

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

	Referenzklima		Standortklima		Anforderung	
	zonenbezogen	spezifisch	zonenbezogen	spezifisch		
HWB	60,671 kWh/a	34,40 kWh/m ² a	63,898 kWh/a	36,23 kWh/m ² a	38,77 kWh/m ² a	erfüllt
WWWB			22,530 kWh/a	12,78 kWh/m ² a		
HTEB-RH			14,063 kWh/a	7,97 kWh/m ² a		
HTEB-WW			30,096 kWh/a	17,07 kWh/m ² a		
HTEB			46,055 kWh/a	26,11 kWh/m ² a		
HEB			132,483 kWh/a	75,12 kWh/m ² a		
EEB			132,483 kWh/a	75,12 kWh/m ² a	75,32 kWh/m ² a	erfüllt
PEB						
CO ₂						

ERLÄUTERUNGEN

Heizwärmebedarf (HWB):

Vom Heizsystem in die Räume abgegebene Wärmemenge, die benötigt wird, um während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20° C zu halten.

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB):

Energiemenge, die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht.

Endenergiebedarf (EEB):

Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

Dieser Energieausweis entspricht dem Stand der behördlichen Einreichung.
Zum Bestandsenergieausweis nach Baufertigstellung können sich geringfügige Abweichungen ergeben.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier angegebenen abweichen.